

#125873#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Лицей № 49, МАОУ
Комсомольская 67, Калининград
3898
4269
ВКТ-7
00122975
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	2,569	0	92,34	92,54	0	90,32	91,79	0	0	24	0	0	70	41,6	28,44	0,47	0,32	5,6
22.03.2025	2,335	0	87,37	87,5	0	85,44	86,75	0	0	24	0	0	69,9	42,6	27,34	0,47	0,32	5,7
23.03.2025	2,359	0	91,06	91,07	0	89,04	90,24	0	0	24	0	0	69,8	43,3	26,5	0,47	0,32	6,8
24.03.2025	2,377	0	92,47	92,49	0	90,44	91,64	0	0	24	0	0	70,1	43,8	26,3	0,47	0,32	5,5
25.03.2025	2,346	0	88,3	88,34	0	86,35	87,56	0	0	24	0	0	70,1	42,9	27,2	0,47	0,32	4,4
26.03.2025	2,461	0	93,41	93,44	0	91,36	92,65	0	0	24	0	0	70	43	26,95	0,47	0,32	6,9
27.03.2025	2,457	0	92,85	92,98	0	90,81	92,17	0	0	24	0	0	70	43	27,05	0,47	0,32	5,7
28.03.2025	2,246	0	84,22	84,28	0	82,36	83,52	0	0	24	0	0	70	42,7	27,29	0,47	0,32	8,9
29.03.2025	1,965	0	73,07	72,93	0,01	71,47	72,28	0,01	0,01	24	0	0	69,8	42,3	27,49	0,47	0,32	9,9
30.03.2025	2,441	0	96,99	96,95	0	94,85	96	0	0	24	0	0	69,9	44,2	25,72	0,47	0,32	6,8
31.03.2025	2,474	0	94,1	94,24	0	92,03	93,41	0	0	24	0	0	69,9	43	26,9	0,47	0,32	5,9
01.04.2025	2,585	0	93,4	93,73	0,01	91,36	92,95	0,01	0,01	24	0	0	69,9	41,6	28,29	0,47	0,32	-
02.04.2025	2,422	0	85,76	86,06	0	83,88	85,4	0	0	24	0	0	69,8	40,9	28,89	0,47	0,32	-
03.04.2025	2,097	0	73,32	73,51	0,02	71,69	72,94	0,02	0,02	24	0	0	69,6	40,3	29,24	0,47	0,32	-
04.04.2025	2,421	0	87,16	87,57	0	85,24	86,83	0	0	24	0	0	69,9	41,4	28,42	0,47	0,32	-
05.04.2025	2,32	0	83,57	83,94	0	81,7	83,22	0	0	24	0	0	70,6	42,2	28,41	0,47	0,32	-
06.04.2025	2,43	0	82,21	82,77	0	80,29	82,05	0	0	24	0	0	72,6	42,4	30,25	0,47	0,32	-
07.04.2025	2,568	0	85,92	86,61	0	83,99	85,89	0	0	24	0	0	71,3	40,8	30,56	0,47	0,32	-
08.04.2025	2,52	0	86,55	87,13	0,01	84,66	86,41	0,01	0,01	24	0	0	70	40,3	29,78	0,47	0,32	-
09.04.2025	2,489	0	85,21	85,81	0	83,3	85,11	0	0	24	0	0	70	40	29,92	0,47	0,32	-
10.04.2025	2,485	0	83,09	83,71	0,01	81,25	83,05	0,01	0,01	24	0	0	70,4	39,8	30,59	0,47	0,32	-
11.04.2025	2,472	0	86,64	87,27	0	84,77	86,55	0	0	24	0	0	69,8	40,6	29,16	0,47	0,32	-
12.04.2025	2,199	0	79	79,36	0,01	77,25	78,7	0,01	0,01	24	0	0	69,9	41,4	28,49	0,47	0,32	-
13.04.2025	1,608	0	56,98	56,96	0,01	55,72	56,51	0,01	0,01	24	0	0	69,6	40,8	28,8	0,47	0,32	-
14.04.2025	1,648	0	53,35	53,39	0,01	52,22	53,01	0,01	0,01	24	0	0	69,6	38	31,57	0,47	0,32	-
15.04.2025	1,338	0	45,98	45,81	0	44,97	45,45	0	0	24	0	0	69,7	40	29,66	0,47	0,32	-
16.04.2025	1,601	0	50,34	50,28	0	49,22	49,95	0	0	24	0	0	69,5	37	32,48	0,47	0,32	-
17.04.2025	0,944	0	32,71	32,34	0	32,02	32,11	0	0	24	0	0	68,8	39,3	29,44	0,47	0,32	-
18.04.2025	0,493	0	18,53	18,01	0	18,15	17,84	0	0	24	0	0	69	41,7	27,25	0,47	0,32	-
19.04.2025	0,035	0	3,18	3	0	3,18	3	0	0	24	0	0	63,6	51,2	12,41	0,47	0,32	-
20.04.2025	0,034	0	3,08	2,81	0	3,08	2,81	0	0	24	0	0	63,2	51	12,28	0,47	0,32	-
Итого:	62,739	0	2262,16	2266,83	0,09	2212,41	2247,79	0,09	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,739																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2025	1166,423	41621,38	41339,45	10,75	40670,61	40980,69	10,75
20.04.2025	1229,162	43883,54	43606,28	10,84	42883,02	43228,48	10,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.04.2025 13:10:24