

#130594#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Лицей № 49, МАОУ

Адрес потребителя

Комсомольская 67, Калининград

Номер абонента

3898

Порядковый номер

4269

Тип теплосчётчика

ВКТ-7

Заводской номер

00122975

Номер системы

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,209	0	11,96	11,25	0	11,72	11,13	0	0	24	0	0	68,2	50,4	17,78	0,47	0,32	-
22.04.2025	0,224	0	12,52	11,76	0	12,27	11,63	0	0	24	0	0	68,4	50	18,37	0,47	0,32	-
23.04.2025	0,222	0	12,37	11,6	0	12,13	11,49	0	0	24	0	0	68,3	50	18,29	0,47	0,32	-
24.04.2025	0,203	0	12,08	11,08	0	11,85	10,95	0	0	24	0	0	67,6	50,5	17,19	0,47	0,32	-
25.04.2025	0,202	0	11,6	10,95	0	11,36	10,84	0	0	24	0	0	68	50,1	17,85	0,47	0,32	-
26.04.2025	0,052	0	3,69	3,48	0	3,69	3,48	0	0	24	0	0	63,5	49,7	13,81	0,47	0,32	-
27.04.2025	0,048	0	3,45	3,22	0	3,45	3,22	0	0	24	0	0	63,1	49,6	13,49	0,47	0,32	-
28.04.2025	0,222	0	12,8	12,08	0	12,54	11,95	0	0	24	0	0	68,1	50,4	17,72	0,47	0,32	-
29.04.2025	0,228	0	12,61	11,97	0	12,37	11,84	0	0	24	0	0	68,3	50	18,34	0,47	0,32	-
30.04.2025	0,2	0	11,32	10,68	0	11,08	10,58	0	0	24	0	0	67,9	50	17,91	0,47	0,32	-
01.05.2025	0,046	0	3,44	3,33	0	3,44	3,33	0	0	24	0	0	63,6	50,1	13,48	0,47	0,32	-
02.05.2025	0,047	0	3,42	3,17	0	3,42	3,17	0	0	24	0	0	63,2	49,6	13,62	0,47	0,32	-
03.05.2025	0,046	0	3,9	3,65	0	3,89	3,64	0	0	24	0	0	62,2	50,6	11,62	0,47	0,32	-
04.05.2025	0,047	0	3,28	3,15	0	3,28	3,15	0	0	24	0	0	63	49,2	13,79	0,47	0,32	-
05.05.2025	0,216	0	12,26	11,62	0	12,01	11,5	0	0	24	0	0	68,2	50,3	17,95	0,47	0,32	-
06.05.2025	0,229	0	12,71	11,94	0	12,46	11,82	0	0	24	0	0	68,3	50,1	18,21	0,47	0,32	-
07.05.2025	0,206	0	11,77	11,07	0	11,55	10,95	0	0	24	0	0	68	50,1	17,89	0,47	0,32	-
08.05.2025	0,05	0	3,74	3,5	0	3,74	3,5	0	0	24	0	0	63,4	49,5	13,89	0,47	0,32	-
09.05.2025	0,05	0	3,76	3,54	0	3,76	3,54	0	0	24	0	0	63,5	49,9	13,59	0,47	0,32	-
10.05.2025	0,053	0	3,8	3,59	0	3,8	3,59	0	0	24	0	0	63,4	49,7	13,72	0,47	0,32	-
11.05.2025	0,049	0	3,75	3,58	0	3,75	3,58	0	0	24	0	0	63,4	50	13,48	0,47	0,32	-
12.05.2025	0,251	0	13,99	13,22	0	13,71	13,1	0	0	24	0	0	67,8	49,4	18,39	0,47	0,32	-
13.05.2025	0,226	0	12,77	11,98	0	12,52	11,86	0	0	24	0	0	68,1	49,9	18,18	0,47	0,32	-
14.05.2025	1,779	0	68,66	66,88	0	67,16	66,26	0	0	24	0	0	70,1	43,6	26,51	0,47	0,32	-
15.05.2025	3,164	0	126,49	124,17	0	123,71	123,01	0	0	24	0	0	70	44,4	25,59	0,47	0,32	-
16.05.2025	2,996	0	120,28	118,33	0	117,69	117,22	0	0	24	0	0	69,3	43,8	25,46	0,47	0,32	-
17.05.2025	2,743	0	110,94	109,25	0,01	108,49	108,2	0,01	0,01	24	0	0	70,3	45	25,27	0,47	0,32	-
18.05.2025	2,311	0	90,05	88,71	0	88,04	87,89	0	0	24	0	0	70,3	44,1	26,24	0,47	0,32	-
19.05.2025	2,235	0	78,74	77,54	0,01	77	76,94	0,01	0,01	24	0	0	70,1	41,1	29,06	0,47	0,32	-
20.05.2025	1,853	0	63,83	62,74	0,01	62,41	62,23	0,01	0,01	24	0	0	70,3	40,6	29,69	0,47	0,32	-
Итого:	20,407	0	855,98	833,03	0,03	838,29	825,59	0,03	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,407																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2025	1229,162	43883,54	43606,28	10,84	42883,02	43228,48	10,84
20.05.2025	1249,569	44739,52	44439,31	10,87	43721,31	44054,07	10,87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.05.2025 9:55:50