

#126399#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Белибейская 12-18, Калининград

5119

8070

ВКТ-7

00209815

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2025 | 2,937       | 0,148        | 263,92     | 259,25     | 258,58  | 255,43  | 3,15      | 24          | 0          | 0      | 67        | 56,2      | 10,76 | 0,6        | 0,4        | 5,5            |
| 25.03.2025 | 2,941       | 0,155        | 263,37     | 258,61     | 258,01  | 254,77  | 3,24      | 24          | 0          | 0      | 67        | 56,3      | 10,78 | 0,6        | 0,4        | 4,4            |
| 26.03.2025 | 2,954       | 0,152        | 269,34     | 264,66     | 263,92  | 260,73  | 3,19      | 24          | 0          | 0      | 66,9      | 56,4      | 10,58 | 0,6        | 0,4        | 6,9            |
| 27.03.2025 | 3,011       | 0,152        | 268,41     | 263,66     | 263     | 259,78  | 3,22      | 24          | 0          | 0      | 66,9      | 56,1      | 10,83 | 0,6        | 0,4        | 5,7            |
| 28.03.2025 | 2,982       | 0,162        | 281,41     | 276,45     | 275,68  | 272,29  | 3,39      | 24          | 0          | 0      | 67,2      | 57        | 10,2  | 0,6        | 0,4        | 8,9            |
| 29.03.2025 | 2,961       | 0,156        | 283,97     | 279,19     | 278,18  | 274,95  | 3,23      | 24          | 0          | 0      | 67,2      | 57,1      | 10,05 | 0,6        | 0,4        | 9,9            |
| 30.03.2025 | 2,941       | 0,151        | 276,37     | 271,64     | 270,74  | 267,56  | 3,18      | 24          | 0          | 0      | 67,1      | 56,9      | 10,26 | 0,6        | 0,4        | 6,8            |
| 31.03.2025 | 3,007       | 0,153        | 276,07     | 271,34     | 270,49  | 267,28  | 3,21      | 24          | 0          | 0      | 67        | 56,5      | 10,53 | 0,6        | 0,4        | 5,9            |
| 01.04.2025 | 2,924       | 0,138        | 267,42     | 262,99     | 261,98  | 259,1   | 2,88      | 24          | 0          | 0      | 67        | 56,4      | 10,6  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 02.04.2025 | 2,941       | 0,146        | 271,18     | 266,61     | 265,67  | 262,63  | 3,04      | 24          | 0          | 0      | 67,1      | 56,6      | 10,49 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 03.04.2025 | 3,065       | 0,168        | 283,84     | 278,8      | 277,9   | 274,46  | 3,44      | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 57,8      | 10,39 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 04.04.2025 | 2,993       | 0,158        | 279,99     | 275,14     | 274     | 270,76  | 3,24      | 24          | 0          | 0      | 68,9      | 58,6      | 10,29 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 05.04.2025 | 3,079       | 0,145        | 260,59     | 255,92     | 254,91  | 251,9   | 3,01      | 24          | 0          | 0      | 69,5      | 58        | 11,47 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 06.04.2025 | 3,285       | 0,136        | 256,46     | 251,87     | 250,62  | 247,85  | 2,77      | 24          | 0          | 0      | 71,5      | 58,9      | 12,53 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 07.04.2025 | 3,204       | 0,148        | 263,66     | 258,91     | 257,74  | 254,72  | 3,02      | 24          | 0          | 0      | 70,8      | 59        | 11,81 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 08.04.2025 | 3,011       | 0,134        | 260,39     | 255,98     | 254,82  | 252,02  | 2,8       | 24          | 0          | 0      | 69,1      | 57,8      | 11,25 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 09.04.2025 | 3,11        | 0,147        | 269,77     | 265        | 264,03  | 260,95  | 3,08      | 24          | 0          | 0      | 68,6      | 57,4      | 11,19 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 10.04.2025 | 3,138       | 0,145        | 263,68     | 259,04     | 257,97  | 255,03  | 2,94      | 24          | 0          | 0      | 69,4      | 57,8      | 11,57 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 11.04.2025 | 3,046       | 0,143        | 269,63     | 264,99     | 263,9   | 260,89  | 3,01      | 24          | 0          | 0      | 68,8      | 57,8      | 10,96 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 12.04.2025 | 3,1         | 0,151        | 276,11     | 271,4      | 270,19  | 267,15  | 3,04      | 24          | 0          | 0      | 69        | 58,1      | 10,9  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 13.04.2025 | 3,206       | 0,152        | 292,26     | 287,44     | 285,95  | 282,85  | 3,1       | 24          | 0          | 0      | 69,3      | 58,6      | 10,64 | 0,6        | 0,4        | -              |
| 14.04.2025 | 3,019       | 0,167        | 301,1      | 296,2      | 294,63  | 291,32  | 3,31      | 24          | 0          | 0      | 69,2      | 59,6      | 9,65  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 15.04.2025 | 2,004       | 0,113        | 237,38     | 234,07     | 232,27  | 230,06  | 2,21      | 24          | 0          | 0      | 69,2      | 61,1      | 8,1   | 0,6        | 0,4        | -              |
| 16.04.2025 | 0,706       | 0,035        | 160,6      | 159,62     | 157,23  | 156,64  | 0,59      | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 64        | 4,23  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 17.04.2025 | 0,787       | 0,033        | 160,55     | 159,51     | 157,12  | 156,54  | 0,58      | 24          | 0          | 0      | 68,7      | 63,9      | 4,76  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 18.04.2025 | 0,742       | 0,037        | 159,48     | 158,43     | 156,08  | 155,42  | 0,66      | 24          | 0          | 0      | 69        | 64,5      | 4,48  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 19.04.2025 | 0,709       | 0,038        | 154,83     | 153,88     | 151,59  | 151     | 0,59      | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 63,8      | 4,4   | 0,6        | 0,4        | -              |
| 20.04.2025 | 0,74        | 0,037        | 154,18     | 153,1      | 150,94  | 150,28  | 0,66      | 24          | 0          | 0      | 68,2      | 63,5      | 4,63  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 21.04.2025 | 0,721       | 0,035        | 148,55     | 147,63     | 145,52  | 144,97  | 0,55      | 24          | 0          | 0      | 67,3      | 62,6      | 4,71  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 22.04.2025 | 0,727       | 0,035        | 147,05     | 146,07     | 143,96  | 143,4   | 0,56      | 24          | 0          | 0      | 68,1      | 63,4      | 4,79  | 0,6        | 0,4        | -              |
| 23.04.2025 | 0,713       | 0,035        | 147,11     | 146,14     | 144,01  | 143,43  | 0,58      | 24          | 0          | 0      | 68,1      | 63,4      | 4,69  | 0,6        | 0,4        | -              |
| Итого:     | 74,704      | 0            | 7468,67    | 7353,54    | 7311,63 | 7236,16 | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 74,704      |              |            |            |         |         |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3   | dM1, т    | dM2, т    |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.03.2025 | 1488,917 | 120363,69 | 118283,15 | 117642,08 | 116374,21 |
| 23.04.2025 | 1563,621 | 127832,36 | 125636,69 | 124953,71 | 123610,37 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:36:22