

#34006#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 29, ООО, УК

Ялтинская, 79, Калининград

5119

8412

ТВ7 (АССII)

17050417

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0,369	0	3,602	0,03	0	3,544	0,03	0	24	0	59	34,1	0,33	0,25	-
13.10.2023	0,592	0	6,433	0	0	6,324	0	0	24	0	60,9	38,6	0,61	0,42	-
14.10.2023	0,413	0	3,909	0	0	3,845	0	0	24	0	59,6	34	0,61	0,42	-
15.10.2023	0,774	0	8,52	0	0	8,363	0	0	24	0	63,7	41,6	0,6	0,42	-
16.10.2023	0,891	0	10,994	0	0	10,79	0	0	24	0	63,9	44,2	0,6	0,42	-
17.10.2023	0,844	0	9,715	0	0	9,528	0	0	24	0	65	43,9	0,62	0,42	-
18.10.2023	0,778	0	8,682	0	0	8,522	0	0	24	0	63,7	42	0,63	0,42	-
19.10.2023	0,952	0	11,328	0	0	11,108	0	0	24	0	65,6	45,1	0,61	0,43	-
20.10.2023	1,022	0	12,246	0	0	11,999	0	0	24	0	66,8	46,5	0,61	0,43	-
21.10.2023	0,952	0	11,305	0	0	11,085	0	0	24	0	65,6	45,1	0,61	0,43	-
22.10.2023	0,762	0	8,181	0	0	8,029	0	0	24	0	63,9	41,3	0,62	0,42	-
23.10.2023	0,683	0	7,688	0	0	7,555	0	0	24	0	61,6	40	0,62	0,42	-
Итого:	9,032	0	102,603	0,03	0	100,692	0,03	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,157														

Общее время работы системы, ч288

Период нормальной работы системы, ч288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	207,614	2324,512	0,23	0	2275,919	0,139	0	13273	13
23.10.2023	216,645	2427,115	0,26	0	2376,612	0,169	0	13561	13

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2023 13:08:51