

#76521#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 11.04.2024

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Ялтинская 77, Калининград
Абонентский номер 5119

Заводской номер счётчика 17050414	Показания прибора, ГДж 11.04.2024	Предыдущие показания, ГДж 23.03.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	460,791	449,068	11.723	2.8

Подпись исполнителя _____



11.04.2024



#76520#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 11.04.2024.

Номер абонента 5119
Порядковый номер 8347
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 17050414
Номер системы 1
Отчёт сформирован 12.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	6,6	1,082	0	13,241	0	0	12,986	0	0	24	0	65,1	45,3	0,62	0,44
25.03.2024	3,6	1,039	0	12,919	0	0	12,67	0	0	24	0	65,2	45,6	0,62	0,44
26.03.2024	3,9	0,952	0	11,481	0	0	11,266	0	0	24	0	64,1	43,9	0,63	0,44
27.03.2024	5,5	0,774	0	8,885	0	0	8,729	0	0	24	0	62,3	41,2	0,64	0,43
28.03.2024	9,1	0,662	0	7,194	0	0	7,073	0	0	24	0	60,5	38,1	0,65	0,43
29.03.2024	11,8	0,683	0	7,457	0	0	7,33	0	0	24	0	61	38,8	0,65	0,43
30.03.2024	10,7	0,526	0	5,713	0	0	5,624	0	0	24	0	58,2	35,9	0,66	0,42
31.03.2024	13,4	0,413	0	4,609	0	0	4,542	0	0	24	0	56,2	34,5	0,67	0,42
01.04.2024	16,7	0,357	0	4,135	0	0	4,075	0	0	24	0	56,1	35,2	0,63	0,42
02.04.2024	-	0,345	0	3,855	0	0	3,791	0	0	24	0	60,2	38,5	0,48	0,41
03.04.2024	-	1,127	0	14,03	0	0	13,75	0	0	24	0	66,5	46,9	0,61	0,43
04.04.2024	-	1,06	0	12,42	0	0	12,171	0	0	24	0	66,6	45,9	0,63	0,43
05.04.2024	-	0,688	0	7,37	0	0	7,244	0	0	24	0	61,3	38,6	0,67	0,42
06.04.2024	-	0,706	0	7,429	0	0	7,301	0	0	24	0	61,4	38,3	0,68	0,42
07.04.2024	-	0,569	0	6,667	0	0	6,554	0	0	24	0	60,6	39,9	0,67	0,42
08.04.2024	-	0,496	0	5,448	0	0	5,363	0	0	24	0	58,4	36,3	0,66	0,41
09.04.2024	-	0,243	0	2,743	0	0	2,701	0	0	24	0	57,2	35,7	0,38	0,25
10.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	18,9	0	0
11.04.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	18,1	16,8	0	0
Итого:	8,1	11,722	0	135,596	0	0	133,17	0	0	456	0	56,81	37,59	0,56	0,37

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 456 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2024	449,068	5219,013	0,25	0	5111,092	0,249	0	17864	505
11.04.2024	460,791	5354,61	0,25	0	5244,263	0,249	0	18320	505

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
