

#125630#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/25г.-23/04/25г.

Абонент: ЖЭУ-29

Адрес: Серпуховская, 32-42

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00123100

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=0

Т3=2

КС=0x9CEA

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2025	72,87	45,9	26,97	124,84	121,87	123,91	122,71	0	0	0	7	7	3,284	0	24	0	
24.03.2025	72,9	45,75	27,15	122,26	119,38	121,44	120,24	0	0	0	7	7	3,235	0	24	0	
25.03.2025	72,24	45,63	26,61	124,31	121,41	123,31	122,12	0	0	0	7	7	3,227	0	24	0	
26.03.2025	72,54	45,93	26,61	124,25	121,34	123,33	122,13	0	0	0	7	7	3,228	0	24	0	
27.03.2025	72,61	45,71	26,9	123,41	120,53	122,43	121,23	0	0	0	7	7	3,237	0	24	0	
28.03.2025	72,79	46,49	26,3	126,38	123,41	125,51	124,27	0	0	0	7	7	3,245	0	24	0	
29.03.2025	71,99	46,49	25,5	125,63	122,74	124,68	123,45	0	0	0	7	7	3,129	0	24	0	
30.03.2025	72,08	46,04	26,04	123,11	120,28	122,36	121,16	0	0	0	7	7	3,126	0	24	0	
31.03.2025	72,61	45,94	26,67	122,35	119,46	121,26	120,06	0	0	0	7	7	3,179	0	24	0	
01.04.2025	72,84	45,74	27,1	121,61	118,75	120,78	119,58	0	0	0	7	7	3,216	0	24	0	
02.04.2025	72,27	45,98	26,29	123,55	120,66	122,67	121,46	0	0	0	7	7	3,171	0	24	0	
03.04.2025	72,28	46,22	26,06	121,55	118,71	120,84	119,64	0	0	0	7	7	3,092	0	24	0	
04.04.2025	72,21	46,23	25,98	121,99	119,15	120,83	119,63	0	0	0	7	7	3,092	0	24	0	
05.04.2025	73,33	45,98	27,35	121,02	118,12	120	118,8	0	0	0	7	7	3,228	0	24	0	
06.04.2025	74,34	45,76	28,58	119,29	116,39	118,33	117,13	0	0	0	7	7	3,324	0	24	0	
07.04.2025	73,4	45,54	27,86	120,22	117,32	119,17	118,02	0	0	0	7	7	3,266	0	24	0	
08.04.2025	72,58	45,18	27,4	119,59	116,78	118,42	117,25	0	0	0	7	7	3,197	0	24	0	
09.04.2025	72,8	45,75	27,05	123,47	120,57	122,66	121,49	0	0	0	7	7	3,257	0	24	0	
10.04.2025	72,76	45,42	27,34	122,89	119,98	122,17	120,98	0	0	0	7	7	3,277	0	24	0	
11.04.2025	72,78	46,1	26,68	126,34	123,38	125,55	124,3	0	0	0	7	7	3,287	0	24	0	
12.04.2025	72,56	45,78	26,78	122,99	120,14	122,11	120,93	0	0	0	7	7	3,216	0	24	0	
13.04.2025	72,51	46,8	25,71	126,52	123,57	125,83	124,56	0	0	0	7	7	3,174	0	24	0	
14.04.2025	72,41	47,13	25,28	121,92	119,07	121,21	119,94	0	0	0	7	7	3,006	0	24	0	
15.04.2025	72,77	46,61	26,16	113,03	110,37	112,5	111,37	0	0	0	7	7	2,886	0	24	0	
16.04.2025	72,32	46,39	25,93	111,79	109,2	111,32	110,19	0	0	0	7	7	2,828	0	24	0	
17.04.2025	72,55	48,25	24,3	61,13	59,7	60,91	60,25	0	0	0	7	7	1,451	0	24	0	
18.04.2025	29,2	27,86	1,34	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
19.04.2025	27,54	27,06	0,48	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
20.04.2025	26,3	25,87	0,43	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
21.04.2025	25,64	25,22	0,42	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
22.04.2025	24,29	24,06	0,23	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
23.04.2025	24,15	23,86	0,29	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	24	0	*
Итого:				3115,4	3042,28	3093,5	3062,89	0	0	0			80,858	0	768	0	
Средние:	63,95	42,27	21,68								7	7					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2524:00	55228,32	53869,28	53722,01	53244,93	0	0	0	1672,328	0	21706	5
23/04/2524:00	58343,76	56911,56	56815,54	56307,82	0	0	0	1753,186	0	22474	5
Итого:	3115,44	3042,28	3093,53	3062,89	0	0	0	80,858	0	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 22597ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

