

#101079#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Ленинский проспект 47-61, Калининград (ТП2 Ленинский 61)
Абонентский номер	4817

Заводской номер счётчика 5124	Показания прибора, Гкал 23.11.2024	Предыдущие показания, Гкал 31.10.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2605,17	2573,988	31.182

Подпись исполнителя



#101078#

Отчёт за период с 31.10.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 7777
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 5124
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.11.2024
Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
01.11.2024	-	1,226	0	57,615	0	0	56,382	0	0	24	0	0	0	68,9	47,1	0	0,32	0,26	0
02.11.2024	-	1,161	0	50,78	0	0	49,704	0	0	24	0	0	0	68,5	45,1	0	0,31	0,26	0
03.11.2024	-	1,18	0	49,83	0	0	48,77	0	0	24	0	0	0	68,6	44,5	0	0,31	0,26	0
04.11.2024	-	1,174	0	51,145	0	0	50,064	0	0	24	0	0	0	68,4	44,9	0	0,31	0,26	0
05.11.2024	-	1,151	0	47,09	0	0	46,091	0	0	24	0	0	0	68,5	43,6	0	0,3	0,26	0
06.11.2024	-	1,127	0	46,03	0	0	45,066	0	0	24	0	0	0	68	43	0	0,3	0,26	0
07.11.2024	-	1,211	0	49,345	0	0	48,286	0	0	24	0	0	0	69	43,9	0	0,31	0,27	0
08.11.2024	-	1,268	0	53,315	0	0	52,172	0	0	24	0	0	0	68,9	44,6	0	0,31	0,27	0
09.11.2024	-	1,247	0	52,685	0	0	51,575	0	0	24	0	0	0	68,3	44,1	0	0,31	0,27	0
10.11.2024	-	1,353	0	52,975	0	0	51,777	0	0	23,8	0,2	12288	32774	71	44,6	0	0,32	0,27	0
11.11.2024	-	1,597	0	61,68	0	0	60,131	0	0	24	0	0	0	75,2	48,7	0	0,34	0,27	0
12.11.2024	-	1,573	0	59,185	0	0	57,69	0	0	24	0	0	0	75,5	48,2	0	0,33	0,27	0
13.11.2024	-	1,577	0	58,45	0	0	56,977	0	0	24	0	0	0	75,4	47,7	0	0,33	0,27	0
14.11.2024	-	1,444	0	57,855	0	0	56,518	0	0	24	0	0	0	71,8	46,3	0	0,33	0,27	0
15.11.2024	-	1,356	0	58,8	0	0	57,548	0	0	24	0	0	0	68,7	45,1	0	0,33	0,27	0
16.11.2024	-	1,377	0	62,11	0	0	60,773	0	0	24	0	0	0	69,1	46,5	0	0,34	0,27	0
17.11.2024	-	1,341	0	59,19	0	0	57,912	0	0	24	0	0	0	69,2	46,1	0	0,33	0,27	0
18.11.2024	-	1,337	0	56,39	0	0	55,149	0	0	24	0	0	0	70	45,7	0	0,33	0,27	0
19.11.2024	-	1,402	0	55,895	0	0	54,611	0	0	24	0	0	0	71,6	46	0	0,33	0,27	0
20.11.2024	-	1,429	0	57,62	0	0	56,303	0	0	24	0	0	0	71,4	46	0	0,33	0,28	0
21.11.2024	-	1,556	0	55,715	0	0	54,305	0	0	24	0	0	0	75,5	46,9	0	0,33	0,28	0
22.11.2024	-	1,563	0	55,7	0	0	54,284	0	0	24	0	0	0	75,8	47	0	0,33	0,28	0
23.11.2024	-	1,532	0	55,545	0	0	54,165	0	0	24	0	0	0	74,8	46,5	0	0,33	0,28	0
Итого:	-	31,182	0	1264,945	0	0	1236,253	0	0	551,8	0,2	-	-	70,96	45,74	0	0,32	0,27	0

Общее время работы системы 552 час.

Период нормальной работы системы 551,8 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
31.10.2024	2573,988	125735,719	0	0	122754,352	0	0	59028,1	568,65	7658	199,35
23.11.2024	2605,17	127000,672	0	0	123990,609	0	0	59579,9	1120,45	7658,2	199,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения