

# #12612#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 29.03.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Южный бульвар 33-43, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 7464  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00268179  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
23.03.2021	2,011	247,07	243,96	243,96	24	0	0	52	43,8	8,25	0,62	0,53	0	3,9
24.03.2021	1,979	246,99	243,9	243,9	24	0	0	51,8	43,6	8,11	0,62	0,53	0	4,8
25.03.2021	1,835	246,77	243,94	243,94	24	0	0	50	42,5	7,52	0,62	0,53	0	6,9
26.03.2021	1,87	247,1	244,19	244,19	24	0	0	50,7	43	7,66	0,62	0,53	0	5,1
27.03.2021	1,818	246,73	243,85	243,85	24	0	0	50,2	42,8	7,46	0,62	0,53	0	8,7
28.03.2021	1,849	246,42	243,52	243,52	24	0	0	50,6	43,1	7,59	0,62	0,53	0	5,8
29.03.2021	1,78	246,42	243,58	243,58	24	0	0	49,8	42,6	7,29	0,62	0,53	0	-
Итого:	13,142	1727,5	1706,94	1706,94	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,142													

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	363,578	39030,06	38471,02	38471,02
29.03.2021	376,72	40757,56	40177,96	40177,96

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.04.2021 12:41:48