

#126392#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Южный бульвар 33-43, Калининград
4113
7464
ВКТ-7
00268179
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
24.03.2025	2,171	267,57	263,96	263,96	24	0	0	53,7	45,5	8,23	0,63	0,55	0	-
25.03.2025	2,154	267,56	263,99	263,99	24	0	0	53,8	45,6	8,16	0,63	0,55	0	-
26.03.2025	2,082	267,57	264,13	264,13	24	0	0	52,5	44,6	7,88	0,63	0,55	0	-
27.03.2025	2,101	267,57	264,1	264,1	24	0	0	52,9	44,9	7,96	0,63	0,55	0	-
28.03.2025	1,95	267,56	264,28	264,28	24	0	0	51,6	44,2	7,37	0,63	0,55	0	-
29.03.2025	1,927	267,57	264,29	264,29	24	0	0	51,6	44,3	7,29	0,63	0,55	0	-
30.03.2025	1,974	267,56	264,25	264,25	24	0	0	51,7	44,2	7,47	0,63	0,55	0	-
31.03.2025	2,012	267,57	264,2	264,2	24	0	0	52,1	44,5	7,61	0,63	0,55	0	-
01.04.2025	2,081	267,57	264,12	264,12	24	0	0	52,9	45	7,88	0,63	0,55	0	-
02.04.2025	1,958	267,56	264,21	264,21	24	0	0	51,9	44,5	7,41	0,63	0,55	0	-
03.04.2025	1,841	267,57	264,36	264,36	24	0	0	50,9	44	6,95	0,63	0,55	0	-
04.04.2025	1,934	267,56	264,25	264,25	24	0	0	51,6	44,3	7,31	0,63	0,55	0	-
05.04.2025	2,329	267,57	263,68	263,68	24	0	0	56,1	47,2	8,83	0,63	0,56	0	-
06.04.2025	2,489	267,57	263,42	263,42	24	0	0	57,8	48,4	9,46	0,63	0,55	0	-
07.04.2025	2,304	267,56	263,74	263,74	24	0	0	55,6	46,8	8,74	0,63	0,55	0	-
08.04.2025	2,236	267,57	263,84	263,84	24	0	0	54,8	46,3	8,47	0,63	0,55	0	-
09.04.2025	2,245	267,56	263,82	263,82	24	0	0	54,9	46,4	8,51	0,63	0,55	0	-
10.04.2025	2,335	267,57	263,67	263,67	24	0	0	56	47,1	8,85	0,63	0,55	0	-
11.04.2025	2,124	267,57	263,98	263,98	24	0	0	53,6	45,6	8,04	0,63	0,55	0	-
12.04.2025	2,057	267,56	264,07	264,07	24	0	0	53,1	45,3	7,79	0,63	0,55	0	-
13.04.2025	1,85	267,57	264,33	264,33	24	0	0	51,2	44,2	7,01	0,57	0,51	0	-
14.04.2025	0,149	267,56	265,2	265,2	24	0	0	42,6	42	0,55	0,46	0,43	0	-
Итого:	44,303	5886,45	5809,89	5809,89	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,303													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	355,428	41026,26	40457,15	40457,15
14.04.2025	399,731	46912,71	46267,04	46267,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 13:25:12