

#126393#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Южный бульвар 33-43, Калининград

4113

7465

ВКТ-7

00268179

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,403	0,703	104,85	89,08	102,97	87,82	15,15	24	0	0	62,3	55,4	6,82	0,57	0,59	5,5
25.03.2025	1,354	0,654	105,69	91,04	103,82	89,75	14,07	24	0	0	62,3	55,5	6,76	0,57	0,61	4,4
26.03.2025	1,38	0,671	116,35	101,46	114,28	100,02	14,26	24	0	0	62,3	56,1	6,23	0,57	0,59	6,9
27.03.2025	1,362	0,649	115,83	101,36	113,77	99,92	13,85	24	0	0	62,3	56	6,27	0,57	0,6	5,7
28.03.2025	1,375	0,662	116,12	101,42	114,07	99,98	14,09	24	0	0	62,3	56	6,27	0,57	0,6	8,9
29.03.2025	1,378	0,674	116,27	101,36	114,21	99,92	14,29	24	0	0	62,3	56,1	6,18	0,57	0,6	9,9
30.03.2025	1,351	0,651	116,05	101,6	113,98	100,16	13,82	24	0	0	62,3	56,2	6,14	0,57	0,59	6,8
31.03.2025	1,388	0,68	116,55	101,46	114,48	100,02	14,46	24	0	0	62,3	56,1	6,2	0,57	0,57	5,9
01.04.2025	1,339	0,631	111,16	97,17	109,19	95,73	13,46	24	0	0	62,3	55,8	6,48	0,57	0,57	-
02.04.2025	1,382	0,681	105,16	89,89	103,29	88,62	14,67	24	0	0	62,3	55,5	6,79	0,58	0,58	-
03.04.2025	1,344	0,658	100,41	85,6	98,64	84,4	14,24	24	0	0	62,2	55,3	6,98	0,58	0,6	-
04.04.2025	1,301	0,618	101,21	87,3	99,43	86,1	13,33	24	0	0	62,3	55,4	6,88	0,57	0,57	-
05.04.2025	1,384	0,691	100,6	85,09	98,83	83,89	14,94	24	0	0	62,2	55,2	7,03	0,57	0,58	-
06.04.2025	1,475	0,761	101,14	84,02	99,35	82,82	16,53	24	0	0	62,3	55,1	7,21	0,57	0,6	-
07.04.2025	1,339	0,638	102,5	88,07	100,67	86,86	13,81	24	0	0	62,2	55,3	6,97	0,57	0,61	-
08.04.2025	1,354	0,65	105,66	91,15	103,81	89,83	13,98	24	0	0	62,2	55,4	6,78	0,57	0,59	-
09.04.2025	1,361	0,656	103,15	88,39	101,36	87,14	14,22	24	0	0	62,3	55,3	6,97	0,57	0,6	-
10.04.2025	1,358	0,652	103,5	88,82	101,66	87,56	14,1	24	0	0	62,2	55,3	6,93	0,57	0,6	-
11.04.2025	1,33	0,634	104,17	89,98	102,32	88,71	13,61	24	0	0	62,3	55,4	6,84	0,57	0,6	-
12.04.2025	1,37	0,672	101,98	86,92	100,19	85,66	14,53	24	0	0	62,3	55,3	7,01	0,58	0,61	-
13.04.2025	1,35	0,659	102,35	87,56	100,53	86,29	14,24	24	0	0	62,3	55,4	6,87	0,58	0,62	-
14.04.2025	1,319	0,636	102,42	88,23	100,6	86,96	13,64	24	0	0	62,3	55,5	6,81	0,57	0,6	-
15.04.2025	1,327	0,64	113,02	98,88	111	97,44	13,56	24	0	0	62,3	56,1	6,21	0,57	0,58	-
16.04.2025	1,329	0,637	110,74	96,61	108,79	95,22	13,57	24	0	0	62,3	55,9	6,37	0,57	0,58	-
17.04.2025	1,377	0,687	103,94	88,54	102,11	87,28	14,83	24	0	0	62,2	55,5	6,75	0,58	0,67	-
18.04.2025	1,343	0,65	102,85	88,63	100,98	87,32	13,66	24	0	0	63,4	56,5	6,89	0,58	0,67	-
19.04.2025	1,467	0,736	106,16	90,2	104,19	88,84	15,35	24	0	0	64,1	57,1	6,99	0,57	0,66	-
20.04.2025	1,334	0,622	112,5	99	110,42	97,52	12,9	24	0	0	63,9	57,4	6,46	0,57	0,62	-
21.04.2025	1,332	0,617	104,12	90,59	102,17	89,23	12,94	24	0	0	64	57,1	6,97	0,57	0,6	-
22.04.2025	1,276	0,56	98,4	86,03	96,56	84,79	11,77	24	0	0	64	56,5	7,45	0,57	0,63	-
23.04.2025	1,354	0,625	104,35	90,59	102,4	89,27	13,13	24	0	0	63,8	56,6	7,12	0,57	0,65	-
Итого:	42,136	0	3309,2	2856,04	3250,07	2815,07	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,136															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	214,813	16442,37	14131,3	16150,6	13931,92
23.04.2025	256,949	19751,57	16987,34	19400,67	16746,99

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:56:40