

#98542#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 18.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Южный бульвар 33-43, Калининград
4113

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00268179	23.10.2024	18.10.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	9,959	0,782	9.177
Количество тепловой энергии, система 2	6,651	0,563	6.088

Подпись исполнителя



#98540#

Отчёт за период с 18.10.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 7464
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00268179
Номер системы 1
Отчёт сформирован 31.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	ТекЕгр,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
19.10.2024	-	1,994	257,29	253,89	253,89	24	0	0	52,9	45,1	7,86	0,63	0,55	0
20.10.2024	-	1,975	256,83	253,45	253,45	24	0	0	53	45,2	7,79	0,63	0,55	0
21.10.2024	-	1,825	257,22	254,03	254,03	24	0	0	51,1	43,9	7,18	0,63	0,55	0
22.10.2024	-	1,716	256,73	253,61	253,61	24	0	0	50,4	43,6	6,76	0,63	0,55	0
23.10.2024	-	1,667	246,64	243,65	243,65	23	1	1	50,4	43,6	6,85	0,64	0,55	0
Итого:	-	9,177	1274,71	1258,63	1258,63	119	1	-	51,56	44,28	7,29	0,63	0,55	0

Общее время работы системы 120 час.

Период нормальной работы системы 119 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	M2, т
18.10.2024	0,782	110,66	109,3	109,3
23.10.2024	9,959	1385,37	1367,93	1367,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#98541#

Отчёт за период с 18.10.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 7465
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00268179
Номер системы 2
Отчёт сформирован 31.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
19.10.2024	-	1,261	0,572	102,89	90,02	101,06	88,74	12,32	24	0	0	62,3	55,5	6,81	0,58	0,54
20.10.2024	-	1,253	0,573	100,1	87,15	98,33	85,94	12,39	24	0	0	62,3	55,4	6,92	0,58	0,54
21.10.2024	-	1,216	0,539	100,62	88,51	98,85	87,26	11,59	24	0	0	62,3	55,5	6,85	0,58	0,54
22.10.2024	-	1,21	0,537	104,38	92,33	102,52	91,03	11,49	24	0	0	62,3	55,7	6,57	0,58	0,54
23.10.2024	-	1,148	0,509	99,62	88,26	97,86	86,97	10,89	23	1	1	62,3	55,8	6,54	0,58	0,53
Итого:	-	6,088	2,73	507,61	446,27	498,62	439,94	58,68	119	1	-	62,3	55,58	6,74	0,58	0,54

Общее время работы системы 120 час.

Период нормальной работы системы 119 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
18.10.2024	0,563	45,6	39,66	44,78	39,09
23.10.2024	6,651	553,21	485,93	543,4	479,03

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____