

#121273#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК  
Ульяны Громовой 83-93, Калининград  
4113  
7207  
ТВ7 (АСЦП)  
15025687  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,709	0	47,452	39,385	0	46,637	38,935	0	24	0	61,2	49,6	0,46	0,45	-
25.02.2025	3,886	0	49,347	40,571	0	48,496	40,102	0	24	0	61,3	49,9	0,46	0,45	-
26.02.2025	3,981	0	49,704	40,43	0	48,847	39,961	0	24	0	61,3	50,1	0,46	0,45	-
27.02.2025	3,822	0	48,575	39,923	0	47,74	39,459	0	24	0	61,3	50	0,46	0,45	-
28.02.2025	3,801	0	48,938	40,371	0	48,094	39,901	0	24	0	61,3	50,1	0,46	0,44	-
01.03.2025	4,125	0	49,809	39,765	0	48,952	39,304	0	24	0	61,3	50	0,46	0,44	-
02.03.2025	4,14	0	49,684	39,634	0	48,833	39,178	0	24	0	61,2	49,9	0,46	0,45	-
03.03.2025	4,106	0	49,967	40,109	0	49,107	39,645	0	24	0	61,3	50	0,46	0,45	-
04.03.2025	4,012	0	49,583	40,16	0	48,729	39,695	0	24	0	61,3	50	0,46	0,45	-
05.03.2025	4,005	0	49,572	40,148	0	48,718	39,681	0	24	0	61,3	50	0,46	0,45	-
06.03.2025	3,966	0	48,959	39,522	0	48,115	39,061	0	24	0	61,3	50,1	0,46	0,45	-
07.03.2025	3,848	0	48,654	39,675	0	47,815	39,213	0	24	0	61,3	50,2	0,46	0,45	-
08.03.2025	4,003	0	47,98	38,144	0	47,153	37,7	0	24	0	61,3	50,1	0,46	0,45	-
09.03.2025	3,718	0	47,574	39,084	0	46,752	38,627	0	24	0	61,3	50,2	0,46	0,45	-
10.03.2025	3,935	0	49,072	39,575	0	48,225	39,107	0	24	0	61,4	50,5	0,46	0,45	-
11.03.2025	3,969	0	48,644	39,056	0	47,804	38,596	0	24	0	61,3	50,2	0,46	0,45	-
12.03.2025	3,828	0	48,846	39,894	0	48,018	39,437	0	24	0	60,9	49,9	0,46	0,45	-
13.03.2025	3,733	0	48,049	39,779	0	47,225	39,321	0	24	0	61,2	49,9	0,46	0,45	-
14.03.2025	3,905	0	49,697	40,85	0	48,841	40,378	0	24	0	61,3	50	0,46	0,45	-
15.03.2025	4,299	0	51,205	40,688	0	50,323	40,218	0	24	0	61,3	50	0,46	0,45	-
16.03.2025	4,069	0	49,741	40,019	0	48,889	39,56	0	24	0	61,1	49,8	0,46	0,45	-
17.03.2025	4,051	0	50,131	40,765	0	49,267	40,295	0	24	0	61,3	49,8	0,46	0,45	-
18.03.2025	4,036	0	49,934	40,564	0	49,075	40,097	0	24	0	61,2	49,8	0,46	0,45	-
19.03.2025	4,083	0	49,974	40,478	0	49,112	40,014	0	24	0	61,3	49,7	0,46	0,45	-
20.03.2025	3,94	0	49,474	40,476	0	48,62	40,008	0	24	0	61,3	49,9	0,46	0,45	-
21.03.2025	3,617	0	48,05	40,438	0	47,222	39,972	0	24	0	61,3	49,9	0,46	0,45	-
22.03.2025	4,01	0	44,411	33,776	0	43,649	33,387	0	24	0	61,1	49,7	0,46	0,45	-
23.03.2025	3,766	0	47,295	38,352	0	46,497	37,915	0	24	0	60,6	49,5	0,46	0,45	-
Итого:	110,363	0	1370,321	1111,631	0	1346,755	1098,767	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,36														

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	583,114	8013,58	6724,64	0	7874,226	6643,127	0	3489	527
23.03.2025	693,477	9383,901	7836,27	0	9220,98	7741,896	0	4161	527

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.03.2025 18:04:22