

#126391#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 83-93, Калининград

4113

7206

ТВ7 (АСЦП)

15025687

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	9,908	0	265,121	0	0	261,806	0	0	24	0	51,6	42,6	0	0	-
25.03.2025	9,952	0	264,73	0	0	261,364	0	0	24	0	51,9	42,8	0,01	0	-
26.03.2025	9,11	0	263,856	0	0	260,769	0	0	24	0	49,7	41,4	0	0	-
27.03.2025	9,263	0	263,944	0	0	260,844	0	0	24	0	50	41,5	0	0	-
28.03.2025	9,059	0	264,191	0	0	261,079	0	0	24	0	49,8	41,5	0	0	-
29.03.2025	8,898	0	264,471	0	0	261,362	0	0	24	0	49,9	41,7	0	0	-
30.03.2025	8,911	0	264,046	0	0	260,966	0	0	24	0	49,7	41,5	0	0	-
31.03.2025	8,906	0	257,689	0	0	254,687	0	0	24	0	49,6	41,3	0	0	-
01.04.2025	9,467	0	264,737	0	0	261,534	0	0	24	0	50,7	42	0,01	0	-
02.04.2025	9,219	0	264,65	0	0	261,492	0	0	24	0	50,3	41,9	0	0	-
03.04.2025	8,76	0	264,581	0	0	261,508	0	0	24	0	49,6	41,6	0	0	-
04.04.2025	9,001	0	264,715	0	0	261,583	0	0	24	0	50	41,8	0,01	0	-
05.04.2025	10,814	0	265,425	0	0	261,824	0	0	24	0	53,7	43,8	0,02	0,01	-
06.04.2025	12,161	0	266,98	0	0	262,942	0	0	24	0	56,8	45,7	0,03	0,01	-
07.04.2025	10,558	0	265,095	0	0	261,59	0	0	24	0	53	43,4	0,01	0	-
08.04.2025	10,314	0	264,939	0	0	261,516	0	0	24	0	52,3	42,9	0,01	0	-
09.04.2025	10,373	0	265,092	0	0	261,643	0	0	24	0	52,5	43	0,01	0	-
10.04.2025	11,082	0	266,253	0	0	262,584	0	0	24	0	54,1	44,1	0,01	0	-
11.04.2025	10,081	0	265,424	0	0	262,041	0	0	24	0	52,1	42,9	0	0	-
12.04.2025	9,746	0	265,109	0	0	261,78	0	0	24	0	51,5	42,6	0	0	-
13.04.2025	8,791	0	264,774	0	0	261,691	0	0	24	0	49,7	41,7	0	0	-
14.04.2025	5,277	0	166,292	0	0	164,371	0	0	24	0	49,5	41,8	0	0	-
15.04.2025	0	0	0,036	0	0	0,036	0	0	24	0	23,3	25,1	0	0	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	21,4	0	0	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	21,4	0	0	-
Итого:	209,651	0	5722,15	0	0	5651,012	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,074														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1866,002	43862,26	0	0	43255,752	0	0	4161	527
17.04.2025	2075,655	49584,411	0	0	48906,764	0	0	4761	527

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 13:02:45