

#126390#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 83-93, Калининград

4113

7207

ТВ7 (АСЦП)

15025687

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,923	0	49,257	40,166	0	48,404	39,699	0	24	0	61,3	50,1	0,45	0,45	6,8
25.03.2025	3,724	0	48,365	40,193	0	47,53	39,726	0	24	0	61,3	50	0,45	0,45	5,5
26.03.2025	4,255	0	50,419	39,845	0	49,547	39,38	0	24	0	61,4	50,1	0,46	0,45	4,4
27.03.2025	3,531	0	45,544	38,253	0	44,758	37,821	0	24	0	61,3	49,3	0,46	0,45	6,9
28.03.2025	3,812	0	46,44	37,593	0	45,638	37,164	0	24	0	61,3	49,6	0,46	0,45	5,7
29.03.2025	3,905	0	48,629	39,415	0	47,792	38,955	0	24	0	61,3	50,2	0,45	0,45	8,9
30.03.2025	4,114	0	49,916	39,855	0	49,053	39,386	0	24	0	61,4	50,3	0,46	0,44	9,9
31.03.2025	3,839	0	47,971	39,155	0	47,141	38,702	0	24	0	61,3	50	0,46	0,45	6,8
01.04.2025	3,776	0	48,292	39,75	0	47,458	39,286	0	24	0	61,3	50,1	0,46	0,45	5,9
02.04.2025	4,109	0	49,915	39,93	0	49,051	39,463	0	24	0	61,4	50,2	0,45	0,44	-
03.04.2025	3,89	0	49,412	40,26	0	48,558	39,784	0	24	0	61,4	50,5	0,45	0,44	-
04.04.2025	3,846	0	49,138	40,179	0	48,287	39,705	0	24	0	61,4	50,5	0,45	0,45	-
05.04.2025	4,119	0	49,026	38,825	0	48,18	38,373	0	24	0	61,4	50,1	0,45	0,45	-
06.04.2025	3,888	0	48,63	39,501	0	47,796	39,044	0	24	0	61,2	50	0,46	0,45	-
07.04.2025	4,057	0	49,45	39,778	0	48,599	39,318	0	24	0	61,3	50	0,46	0,45	-
08.04.2025	3,57	0	40,985	32,585	0	40,282	32,23	0	24	0	61,1	48,7	0,46	0,45	-
09.04.2025	3,245	0	28,413	19,442	0	27,932	19,259	0	24	0	60,6	45,4	0,46	0,46	-
10.04.2025	3,167	0	31,185	22,079	0	30,661	21,839	0	24	0	60,5	48,3	0,46	0,46	-
11.04.2025	3,776	0	45,362	36,228	0	44,587	35,815	0	24	0	61,1	49,6	0,46	0,45	-
12.04.2025	3,954	0	48,333	38,84	0	47,502	38,388	0	24	0	61,3	50	0,45	0,44	-
13.04.2025	3,817	0	45,934	36,451	0	45,152	36,035	0	24	0	60,9	49,8	0,45	0,45	-
14.04.2025	3,761	0	48,69	40,045	0	47,854	39,575	0	24	0	61,2	50,3	0,45	0,45	-
15.04.2025	3,705	0	50,739	42,615	0	49,867	42,106	0	24	0	61,3	50,7	0,45	0,45	-
16.04.2025	3,455	0	48,066	40,877	0	47,242	40,396	0	24	0	61,2	50,3	0,45	0,45	-
17.04.2025	3,878	0	50,085	41,003	0	49,229	40,526	0	24	0	60,9	50,1	0,45	0,45	-
18.04.2025	3,396	0	48,044	40,9	0	47,218	40,415	0	24	0	61,1	50,5	0,45	0,45	-
19.04.2025	3,671	0	49,424	40,983	0	48,578	40,499	0	24	0	61	50,6	0,45	0,45	-
20.04.2025	3,685	0	46,955	38,146	0	46,161	37,706	0	24	0	60,8	49,9	0,46	0,45	-
21.04.2025	3,788	0	49,135	40,21	0	48,296	39,74	0	24	0	61	50,3	0,46	0,45	-
22.04.2025	3,748	0	47,166	38,193	0	46,364	37,752	0	24	0	60,8	49,9	0,46	0,45	-
23.04.2025	3,919	0	49,111	39,788	0	48,286	39,341	0	24	0	60,5	49,3	0,46	0,45	-
Итого:	117,323	0	1458,031	1181,083	0	1433,003	1167,428	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,022														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	693,477	9383,901	7836,27	0	9220,98	7741,896	0	4161	527
23.04.2025	810,8	10841,933	9017,354	0	10653,986	8909,325	0	4905	527

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.04.2025 13:13:21