

#130880#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 83-93, Калининград
4113
7207
ТВ7 (АСЦП)
15025687
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	3,617	0	46,904	38,764	0	46,107	38,322	0	24	0	60,7	49,5	0,46	0,45	-
25.04.2025	3,521	0	43,586	35,929	0	42,854	35,542	0	24	0	60,5	48,2	0,46	0,46	-
26.04.2025	3,759	0	47,406	38,9	0	46,623	38,481	0	24	0	60	48,3	0,46	0,45	-
27.04.2025	4,086	0	48,751	38,57	0	47,958	38,161	0	24	0	59,5	48	0,46	0,46	-
28.04.2025	4,098	0	48,731	38,701	0	47,928	38,286	0	24	0	59,9	48,1	0,46	0,46	-
29.04.2025	3,865	0	47,564	38,599	0	46,776	38,183	0	24	0	60,1	48,3	0,46	0,46	-
30.04.2025	4,059	0	48,177	38,217	0	47,383	37,808	0	24	0	59,8	48,1	0,46	0,46	-
01.05.2025	4,069	0	48,13	37,916	0	47,342	37,512	0	24	0	59,6	48	0,46	0,46	-
02.05.2025	3,879	0	47,346	38,015	0	46,57	37,611	0	24	0	59,7	48,1	0,46	0,46	-
03.05.2025	3,96	0	47,569	37,709	0	46,796	37,311	0	24	0	59,4	47,9	0,46	0,46	-
04.05.2025	4,047	0	47,926	37,215	0	47,165	36,83	0	24	0	58,7	47,5	0,46	0,46	-
05.05.2025	3,872	0	46,743	37,31	0	45,991	36,923	0	24	0	59,1	47,4	0,46	0,46	-
06.05.2025	3,831	0	46,581	37,265	0	45,839	36,882	0	24	0	58,9	47,1	0,46	0,46	-
07.05.2025	3,854	0	46,58	37,139	0	45,841	36,762	0	24	0	58,7	46,9	0,46	0,46	-
08.05.2025	3,989	0	47,162	36,762	0	46,431	36,399	0	24	0	57,9	46,3	0,46	0,46	-
09.05.2025	3,735	0	46,145	37,227	0	45,424	36,856	0	24	0	58,2	46,4	0,46	0,46	-
10.05.2025	3,589	0	45,597	37,149	0	44,895	36,783	0	24	0	57,9	46,2	0,46	0,46	-
11.05.2025	4,063	0	47,871	36,426	0	47,165	36,08	0	24	0	56,5	45,4	0,46	0,46	-
12.05.2025	3,994	0	47,654	37,138	0	46,927	36,775	0	24	0	57,5	46,1	0,46	0,46	-
13.05.2025	3,919	0	47,624	37,266	0	46,899	36,899	0	24	0	57,4	46,3	0,46	0,46	-
14.05.2025	3,771	0	46,873	36,957	0	46,169	36,597	0	24	0	56,9	45,9	0,39	0,46	-
15.05.2025	3,572	0	45,803	36,833	0	45,109	36,476	0	24	0	57	45,8	0,24	0,46	-
16.05.2025	3,707	0	46,178	36,505	0	45,481	36,161	0	24	0	56,7	45,4	0,07	0,46	-
17.05.2025	3,638	0	45,799	36,151	0	45,125	35,815	0	24	0	56,1	45	0,12	0,46	-
18.05.2025	3,804	0	46,876	35,665	0	46,212	35,34	0	24	0	54,9	44,4	0,01	0,46	-
19.05.2025	3,545	0	42,694	32,835	0	42,077	32,538	0	24	0	55,6	44,4	0,25	0,46	-
20.05.2025	4,266	0	50,085	39,268	0	49,276	38,845	0	24	0	59,7	48,2	0,93	0,46	-
21.05.2025	3,912	0	48,196	38,944	0	47,416	38,53	0	24	0	59,6	48,1	0,91	0,46	-
22.05.2025	3,811	0	47,696	38,831	0	46,931	38,417	0	24	0	59,6	48,1	0,92	0,46	-
23.05.2025	3,75	0	47,629	39,068	0	46,859	38,654	0	24	0	59,5	48	0,73	0,46	-
Итого:	115,582	0	1411,876	1123,274	0	1389,569	1111,779	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,606														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	810,8	10841,933	9017,354	0	10653,986	8909,325	0	4905	527
23.05.2025	926,383	12253,809	10140,624	0	12043,556	10021,106	0	5625	527

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:21:10