

#124619#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лицей №17, МАОУ
Серпуховская 28, Калининград
3726

Заводской номер счётчика 20117824	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7758,386	7485,539	272.847	65.168

Подпись исполнителя _____



#124618#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 3726
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20117824
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	11,488	0	217,475	0	0	212,5	0	0	24	0	71,6	58,7	0,48	0,38
22.03.2025	5,6	12,501	0	235,622	0	0	230,207	0	0	24	0	71,8	58,8	0,48	0,38
23.03.2025	5,7	12,309	0	231,816	0	0	226,46	0	0	24	0	71,9	58,9	0,48	0,38
24.03.2025	6,8	13,347	0	229,994	0	0	224,686	0	0	24	0	71,9	57,8	0,48	0,38
25.03.2025	5,5	8,373	0	138,935	0	0	135,782	0	0	24	0	71,2	56,5	0,48	0,38
26.03.2025	4,4	10,67	0	145,846	0	0	142,538	0	0	24	0	71,1	53,2	0,49	0,38
27.03.2025	6,9	11,608	0	223,085	0	0	217,969	0	0	24	0	71,6	58,9	0,48	0,38
28.03.2025	5,7	8,551	0	220,504	0	0	215,428	0	0	24	0	71,8	62,3	0,48	0,38
29.03.2025	8,9	8,725	0	203,121	0	0	198,533	0	0	24	0	71	60,6	0,48	0,38
30.03.2025	9,9	8,465	0	197,671	0	0	193,211	0	0	24	0	71	60,5	0,48	0,38
31.03.2025	6,8	12,902	0	231,615	0	0	226,309	0	0	24	0	71,5	57,9	0,48	0,37
01.04.2025	5,9	12,748	0	223,732	0	0	218,575	0	0	24	0	71,9	58	0,47	0,38
02.04.2025	-	9,241	0	155,883	0	0	152,357	0	0	24	0	71,1	56,6	0,48	0,38
03.04.2025	-	9,112	0	147,247	0	0	143,923	0	0	24	0	71	55,9	0,48	0,38
04.04.2025	-	9,845	0	153,555	0	0	150,098	0	0	24	0	70,9	55,3	0,48	0,38
05.04.2025	-	14,144	0	221,66	0	0	216,497	0	0	24	0	72,2	56,7	0,47	0,38
06.04.2025	-	14,166	0	213,962	0	0	208,821	0	0	24	0	73,4	57,3	0,47	0,38
07.04.2025	-	10,533	0	167,754	0	0	163,778	0	0	24	0	72,9	57,6	0,47	0,38
08.04.2025	-	8,481	0	118,699	0	0	115,984	0	0	24	0	71,6	54,1	0,47	0,38
09.04.2025	-	8,228	0	122,911	0	0	120,082	0	0	24	0	71,7	55,4	0,34	0,28
10.04.2025	-	13,671	0	192,419	0	0	187,993	0	0	24	0	71,7	54,4	0,47	0,39
11.04.2025	-	14,082	0	202,952	0	0	198,269	0	0	24	0	71,9	54,9	0,48	0,39
12.04.2025	-	9,371	0	169,753	0	0	165,886	0	0	24	0	71,4	57,9	0,47	0,38
13.04.2025	-	7,112	0	175,967	0	0	171,942	0	0	24	0	71,5	61,6	0,48	0,38
14.04.2025	-	6,246	0	112,914	0	0	110,385	0	0	24	0	70,8	57,3	0,48	0,37
15.04.2025	-	4,794	0	77,019	0	0	75,289	0	0	24	0	70,7	55,5	0,46	0,36
16.04.2025	-	0,597	0	8,81	0	0	8,671	0	0	24	0	58,5	42,1	0,45	0,35
17.04.2025	-	0,6	0	8,783	0	0	8,643	0	0	24	0	58,7	42,1	0,47	0,35
18.04.2025	-	0,604	0	8,821	0	0	8,68	0	0	24	0	58,8	42,2	0,46	0,35
19.04.2025	-	0,193	0	6,47	0	0	6,38	0	0	24	0	55	47,8	0,46	0,35
20.04.2025	-	0,14	0	6,274	0	0	6,187	0	0	24	0	54,6	49,2	0,46	0,35
Итого:	6,4	272,847	0	4771,269	0	0	4662,063	0	0	744	0	69,25	55,35	0,47	0,37

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	7485,539	116592,139	0	0	113847,122	0	0	23904	36
20.04.2025	7758,386	121363,409	0	0	118509,185	0	0	24648	36

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения