

#126381#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель	Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя	Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента	4538
Порядковый номер	8451
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АССII)
Заводской номер	18072014
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	8,725	0	96,485	0	0	94,396	0	0	24	0	69,5	47,4	0,53	0,22	4,4
22.03.2025	9,07	0	100,825	0	0	98,562	0	0	24	0	70,9	49	0,54	0,22	5,6
23.03.2025	8,227	0	95,635	0	0	93,544	0	0	24	0	69,8	48,9	0,54	0,22	5,7
24.03.2025	8,693	0	98,675	0	0	96,502	0	0	24	0	70,1	48,6	0,53	0,22	6,8
25.03.2025	8,777	0	95,075	0	0	92,993	0	0	24	0	69,9	47,4	0,52	0,23	5,5
26.03.2025	8,965	0	100,185	0	0	97,994	0	0	24	0	69,8	48	0,52	0,22	4,4
27.03.2025	8,806	0	100,25	0	0	98,047	0	0	24	0	69,9	48,5	0,52	0,22	6,9
28.03.2025	8,824	0	100,865	0	0	98,642	0	0	24	0	70,1	48,8	0,54	0,22	5,7
29.03.2025	8,427	0	103,415	0	0	101,174	0	0	24	0	69,5	49,7	0,54	0,21	8,9
30.03.2025	7,947	0	97,64	0	0	95,492	0	0	24	0	70,1	50,3	0,54	0,21	9,9
31.03.2025	8,968	0	100,77	0	0	98,554	0	0	24	0	70	48,4	0,52	0,22	6,8
01.04.2025	9,13	0	104,29	0	0	101,998	0	0	24	0	70,1	48,7	0,53	0,22	5,9
02.04.2025	9,12	0	108,04	0	0	105,666	0	0	24	0	70	49,4	0,55	0,22	-
03.04.2025	9,312	0	105,125	0	0	102,781	0	0	24	0	70,4	48,9	0,55	0,21	-
04.04.2025	8,849	0	104,72	0	0	102,433	0	0	24	0	69,7	49,2	0,54	0,21	-
05.04.2025	11,865	0	141,055	0	0	137,727	0	0	24	0	72,9	52,4	0,55	0,21	-
06.04.2025	12,55	0	139,66	0	0	136,192	0	0	24	0	74,9	53	0,55	0,21	-
07.04.2025	12,406	0	133,32	0	0	130,058	0	0	24	0	74,3	51,6	0,54	0,22	-
08.04.2025	9,794	0	104,2	0	0	101,774	0	0	24	0	72,2	49,3	0,53	0,22	-
09.04.2025	9,229	0	98,435	0	0	96,146	0	0	24	0	72,2	49,3	0,54	0,22	-
10.04.2025	9,571	0	99,435	0	0	97,13	0	0	24	0	72,2	48,7	0,54	0,22	-
11.04.2025	9,308	0	101,97	0	0	99,654	0	0	24	0	71,3	49,1	0,54	0,21	-
12.04.2025	7,699	0	89,965	0	0	87,975	0	0	24	0	70,2	49,4	0,54	0,21	-
13.04.2025	8,164	0	98,98	0	0	96,818	0	0	24	0	69,8	49,7	0,55	0,21	-
14.04.2025	6,405	0	77,685	0	0	75,999	0	0	24	0	69,5	49,4	0,56	0,2	-
15.04.2025	5,466	0	66,355	0	0	64,883	0	0	24	0	70,3	50,2	0,52	0,18	-
16.04.2025	1,817	0	19,445	0	0	19,033	0	0	24	0	68,5	45,8	0,5	0,16	-
17.04.2025	1,817	0	18,545	0	0	18,153	0	0	24	0	68,5	44,7	0,49	0,16	-
18.04.2025	1,78	0	16,035	0	0	15,703	0	0	24	0	67,7	40,6	0,43	0,15	-
19.04.2025	1,564	0	13,4	0	0	13,119	0	0	24	0	68,1	39,6	0,36	0,15	-
20.04.2025	1,574	0	13,84	0	0	13,537	0	0	24	0	69,7	42	0,37	0,15	-
Итого:	242,849	0	2744,32	0	0	2682,679	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	58,003														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	7480,098	86149,24	0	0	84054,479	0	0	24168	23
20.04.2025	7722,948	88893,56	0	0	86737,156	0	0	24912	23

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2025 8:02:32