

#121265#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Автобаза правительства КО, ГБУ КО
Советский проспект 21, Калининград
6120
6239
ТЕМ104-1
1121666
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	2,434	77,902	75,789	24	24	0	0	0	0	0	0	78,6	46,5	0,42	0,37	-
22.02.2025	2,272	78,441	76,463	24	24	0	0	0	0	0	0	75,4	45,7	0,42	0,37	-
23.02.2025	2,196	77,764	75,873	24	24	0	0	0	0	0	0	73,9	45	0,42	0,37	-
24.02.2025	2,095	77,828	76,035	24	24	0	0	0	0	0	0	71,7	44,2	0,42	0,37	-
25.02.2025	2,024	77,23	75,52	24	24	0	0	0	0	0	0	70,2	43,4	0,42	0,37	-
26.02.2025	2,006	78,129	76,408	24	24	0	0	0	0	0	0	70	43,7	0,43	0,37	-
27.02.2025	1,995	79,143	77,408	24	24	0	0	0	0	0	0	69,8	44	0,43	0,37	-
28.02.2025	1,986	78,139	76,432	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	43,6	0,43	0,37	-
01.03.2025	2,049	77,789	76,018	24	24	0	0	0	0	0	0	71,2	44,3	0,43	0,37	-
02.03.2025	2,002	77,879	76,139	24	24	0	0	0	0	0	0	70,5	44,2	0,43	0,37	-
03.03.2025	2,001	78,568	76,838	24	24	0	0	0	0	0	0	70	43,9	0,43	0,37	-
04.03.2025	1,995	79,219	77,484	24	24	0	0	0	0	0	0	69,7	44	0,43	0,37	-
05.03.2025	1,974	80,242	78,482	24	24	0	0	0	0	0	0	69,8	44,7	0,43	0,37	-
06.03.2025	1,95	81,25	79,469	24	24	0	0	0	0	0	0	69,8	45,2	0,43	0,37	-
07.03.2025	1,938	81,709	79,92	24	24	0	0	0	0	0	0	69,7	45,5	0,43	0,37	-
08.03.2025	1,923	82,176	80,373	24	24	0	0	0	0	0	0	69,8	45,9	0,43	0,36	-
09.03.2025	1,912	82,408	80,594	24	24	0	0	0	0	0	0	69,9	46,2	0,43	0,36	-
10.03.2025	1,881	83,139	81,318	24	24	0	0	0	0	0	0	69,8	46,6	0,43	0,36	-
11.03.2025	1,872	80,68	78,928	24	24	0	0	0	0	0	0	69,4	45,7	0,43	0,36	-
12.03.2025	1,908	80,477	78,715	24	24	0	0	0	0	0	0	69,7	45,5	0,43	0,37	-
13.03.2025	1,953	79,863	78,07	24	24	0	0	0	0	0	0	70,7	45,7	0,43	0,37	-
14.03.2025	2,044	79,648	77,793	24	24	0	0	0	0	0	0	72,1	45,9	0,42	0,37	-
15.03.2025	2,097	79,924	78,004	24	24	0	0	0	0	0	0	73,4	46,5	0,42	0,37	-
16.03.2025	2,096	79,75	77,844	24	24	0	0	0	0	0	0	73,2	46,3	0,42	0,37	-
17.03.2025	2,161	79,061	77,135	24	24	0	0	0	0	0	0	74	46	0,42	0,37	-
18.03.2025	2,069	79,465	77,631	24	24	0	0	0	0	0	0	71,8	45,1	0,42	0,37	-
19.03.2025	1,98	79,164	77,414	24	24	0	0	0	0	0	0	70,1	44,6	0,42	0,37	-
20.03.2025	1,965	79,922	78,162	24	24	0	0	0	0	0	0	69,9	44,8	0,42	0,37	-
Итого:	56,778	2226,909	2176,259	672	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,778															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	599,582	22818,018	22282,803	11413,58	0
20.03.2025	656,361	25044,926	24459,061	12085,58	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:08:33