

#126177#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 127, МАДОУ ЦРР

Чекистов 10, Калининград

3345

8958

ТВ7 (ASCII)

20112449

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	9,555	0	137,879	0	0	134,713	0	0	24	0	71,6	54,7	0,39	0,36	4,4
22.03.2025	8,605	0	135,799	0	0	132,693	0	0	24	0	71,5	56	0,4	0,35	5,6
23.03.2025	8,534	0	137,048	0	0	133,917	0	0	24	0	71,3	56,1	0,4	0,35	5,7
24.03.2025	9,26	0	138,167	0	0	134,989	0	0	24	0	71,6	55,2	0,4	0,36	6,8
25.03.2025	9,256	0	138,611	0	0	135,422	0	0	24	0	71,6	55,3	0,4	0,36	5,5
26.03.2025	9,149	0	139,034	0	0	135,855	0	0	24	0	71,5	55,4	0,4	0,36	4,4
27.03.2025	7,428	0	117,484	0	0	114,793	0	0	24	0	71,5	56,1	0,4	0,36	6,9
28.03.2025	6,676	0	107,734	0	0	105,263	0	0	24	0	71,6	56,4	0,39	0,35	5,7
29.03.2025	6,136	0	108,04	0	0	105,57	0	0	24	0	71,5	57,6	0,4	0,35	8,9
30.03.2025	6,008	0	105,844	0	0	103,429	0	0	24	0	71,3	57,5	0,4	0,35	9,9
31.03.2025	8,715	0	124,956	0	0	122,106	0	0	24	0	71,3	54,3	0,39	0,36	6,8
01.04.2025	9,615	0	133,438	0	0	130,39	0	0	24	0	71,4	53,8	0,38	0,35	5,9
02.04.2025	9,461	0	131,041	0	0	128,048	0	0	24	0	71,4	53,8	0,37	0,35	-
03.04.2025	9,339	0	133,77	0	0	130,721	0	0	24	0	71,2	54,2	0,37	0,35	-
04.04.2025	9,211	0	131,616	0	0	128,609	0	0	24	0	71,4	54,3	0,37	0,35	-
05.04.2025	8,653	0	121,76	0	0	118,928	0	0	24	0	72,1	54,8	0,37	0,35	-
06.04.2025	9,175	0	120,004	0	0	117,057	0	0	24	0	74,3	55,6	0,37	0,35	-
07.04.2025	9,691	0	124,309	0	0	121,35	0	0	24	0	73	53,9	0,37	0,35	-
08.04.2025	9,379	0	125,29	0	0	122,405	0	0	24	0	71,6	53,4	0,37	0,35	-
09.04.2025	9,196	0	123,304	0	0	120,473	0	0	24	0	71,5	53,3	0,37	0,35	-
10.04.2025	9,339	0	120,505	0	0	117,706	0	0	24	0	72	53,1	0,37	0,35	-
11.04.2025	9,274	0	125,384	0	0	122,526	0	0	24	0	71,3	53,3	0,37	0,35	-
12.04.2025	8,906	0	127,158	0	0	124,242	0	0	24	0	71,5	54,4	0,37	0,35	-
13.04.2025	8,84	0	134,156	0	0	131,09	0	0	24	0	71,4	55,3	0,38	0,35	-
14.04.2025	4,694	0	109,675	0	0	107,169	0	0	24	0	71,4	61	0,39	0,34	-
15.04.2025	1,299	0	92,062	0	0	89,978	0	0	24	0	71,1	67,7	0,39	0,32	-
16.04.2025	1,286	0	99,847	0	0	97,576	0	0	24	0	71,2	68,1	0,39	0,3	-
17.04.2025	1,229	0	99,069	0	0	96,851	0	0	24	0	70,5	67,5	0,36	0,27	-
18.04.2025	1,247	0	105,319	0	0	102,924	0	0	24	0	71,2	68,4	0,35	0,26	-
19.04.2025	0,798	0	109,783	0	0	107,27	0	0	24	0	71,4	69,6	0,36	0,26	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	-
Итого:	219,954	0	3658,086	0	0	3574,063	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,535														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	2083,677	40875,614	0	0	39903,029	0	0	8454	99
20.04.2025	2304,434	44643,236	0	0	43584,144	0	0	9198	99

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.04.2025 11:23:55