

#130742#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 127, МАДОУ ЦРР

Чекистов 10, Калининград

3345

8958

ТВ7 (ASCII)

20112449

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.04.2025	0,805	0	109,539	0	0	107,049	0	0	24	0	71,2	69,4	0,36	0,26	-
21.04.2025	1,25	0	103,286	0	0	100,942	0	0	24	0	71,2	68,2	0,36	0,27	-
22.04.2025	1,219	0	99,902	0	0	97,622	0	0	24	0	71,3	68,4	0,36	0,27	-
23.04.2025	1,267	0	100,471	0	0	98,175	0	0	24	0	71,3	68,3	0,36	0,27	-
24.04.2025	1,296	0	96,216	0	0	94,042	0	0	24	0	71	67,7	0,35	0,28	-
25.04.2025	3,53	0	108,202	0	0	105,738	0	0	24	0	71,2	63,3	0,35	0,28	-
26.04.2025	0,849	0	93,394	0	0	91,27	0	0	24	0	71,2	69	0,35	0,28	-
27.04.2025	0,861	0	93,188	0	0	91,071	0	0	24	0	71,1	68,9	0,35	0,28	-
28.04.2025	6,762	0	126,493	0	0	123,615	0	0	24	0	71,2	58,1	0,35	0,28	-
29.04.2025	8,44	0	142,083	0	0	138,837	0	0	24	0	71,4	56,9	0,35	0,29	-
30.04.2025	4,722	0	115,63	0	0	112,996	0	0	24	0	71,2	61,3	0,35	0,28	-
01.05.2025	0,823	0	99,683	0	0	97,399	0	0	24	0	71,5	69,5	0,36	0,28	-
02.05.2025	0,822	0	95,774	0	0	93,594	0	0	24	0	71,2	69,1	0,36	0,28	-
03.05.2025	0,8	0	90,519	0	0	88,518	0	0	24	0	70,1	67,9	0,35	0,27	-
04.05.2025	0,835	0	92,168	0	0	90,066	0	0	23	1	71,2	69	0,35	0,28	-
05.05.2025	1,367	0	98,582	0	0	96,325	0	0	24	0	71,5	68,2	0,36	0,28	-
06.05.2025	1,296	0	99,939	0	0	97,648	0	0	24	0	71,4	68,3	0,35	0,27	-
07.05.2025	1,283	0	97,433	0	0	95,209	0	0	24	0	71,3	68,1	0,36	0,28	-
08.05.2025	0,872	0	93,723	0	0	91,581	0	0	24	0	71,4	69,1	0,35	0,28	-
09.05.2025	0,88	0	98,208	0	0	95,965	0	0	24	0	71,4	69,2	0,36	0,27	-
10.05.2025	0,874	0	95,194	0	0	93,019	0	0	24	0	71,3	69,1	0,35	0,28	-
11.05.2025	0,88	0	98,006	0	0	95,771	0	0	24	0	71,3	69,1	0,36	0,28	-
12.05.2025	6,941	0	141,334	0	0	138,129	0	0	24	0	71,1	59,1	0,34	0,28	-
13.05.2025	9,762	0	175,141	0	0	171,127	0	0	24	0	71,5	57,9	0,34	0,28	-
14.05.2025	8,815	0	156,28	0	0	152,69	0	0	24	0	71,6	57,8	0,35	0,28	-
15.05.2025	10,317	0	180,445	0	0	176,313	0	0	24	0	71,5	57,5	0,35	0,28	-
16.05.2025	9,616	0	167,226	0	0	163,513	0	0	24	0	70,1	56,1	0,34	0,29	-
17.05.2025	9,495	0	174,194	0	0	170,211	0	0	24	0	71,4	58,1	0,34	0,28	-
18.05.2025	9,278	0	171,319	0	0	167,401	0	0	24	0	71,4	58,2	0,34	0,28	-
19.05.2025	6,797	0	150,774	0	0	147,323	0	0	24	0	71,4	60,4	0,35	0,28	-
20.05.2025	3,163	0	120,356	0	0	117,601	0	0	24	0	71,5	65,1	0,37	0,27	-
Итого:	115,917	0	3684,702	0	0	3600,76	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,686														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.04.2025	2303,629	44533,698	0	0	43477,095	0	0	9174	99
20.05.2025	2419,545	48218,396	0	0	47077,856	0	0	9917	100

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.05.2025 10:04:40