

#12183#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 119, МАДОУ
Репина 54, Калининград
3342
3967
ВКТ-7
00104472
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,7	28,3	0,43	0,7	0,7	-
22.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,1	27,6	0,48	0,7	0,7	-
23.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,2	27,6	0,63	0,7	0,7	-
24.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,4	27,8	0,63	0,7	0,7	-
25.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,4	27,8	0,62	0,7	0,7	-
26.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	28,3	27,7	0,61	0,7	0,7	-
27.08.2022	0	0	0,01	0	0,01	-0,01	24	0	0	28	27	1,04	0,7	0,7	-
28.08.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,9	27,4	0,51	0,7	0,7	-
29.08.2022	0,021	47,57	47,08	47,26	46,78	0,48	24	0	0	36,5	36	0,43	0,7	0,7	-
30.08.2022	0,194	9,25	9,22	9,08	9,17	-0,09	24	0	0	66,8	45,3	21,41	0,7	0,7	-
31.08.2022	0,179	8,56	8,54	8,42	8,51	-0,09	24	0	0	68,8	47,2	21,6	0,7	0,7	-
01.09.2022	0,181	10,74	10,73	10,49	10,64	-0,15	24	0	0	64,3	46,8	17,52	0,7	0,7	-
02.09.2022	0,188	10,66	10,64	10,42	10,58	-0,16	24	0	0	64,9	46,5	18,32	0,7	0,7	-
03.09.2022	0,048	7,42	7,33	7,18	7,33	-0,15	24	0	0	62,4	54,6	7,8	0,7	0,7	-
04.09.2022	0,048	7,39	7,31	7,15	7,31	-0,16	24	0	0	62,4	54,6	7,76	0,7	0,7	-
05.09.2022	0,196	11,29	11,28	11,04	11,18	-0,14	24	0	0	64,2	46,3	17,88	0,7	0,7	-
06.09.2022	0,198	11,22	11,19	10,97	11,1	-0,13	24	0	0	64,3	46,1	18,25	0,7	0,7	-
07.09.2022	0,18	11,12	11,05	10,87	10,94	-0,07	24	0	0	63,9	47,2	16,7	0,7	0,7	-
08.09.2022	0,226	12,32	12,24	12,07	12,1	-0,03	24	0	0	64	45,3	18,75	0,7	0,7	-
09.09.2022	0,173	8,53	8,51	8,36	8,44	-0,08	24	0	0	64,1	43	21,07	0,7	0,7	-
10.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,6	23,6	2,01	0,7	0,7	-
11.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23	22,8	0,15	0,7	0,7	-
12.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,8	22,5	0,29	0,7	0,7	-
13.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22	21,9	0,07	0,7	0,7	-
14.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,5	22,1	0,4	0,7	0,7	-
15.09.2022	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,4	22	0,43	0,7	0,7	-
16.09.2022	0,128	8,09	8,02	7,92	7,95	-0,03	24	0	0	65	48,8	16,15	0,7	0,7	-
17.09.2022	0,072	8,25	8,18	8,01	8,18	-0,17	24	0	0	62,3	54,3	8	0,7	0,7	-
18.09.2022	0,072	7,99	7,94	7,75	7,94	-0,19	24	0	0	62,5	54,2	8,26	0,7	0,7	-
19.09.2022	0,508	20,51	20,62	20,09	20,44	-0,35	24	0	0	65,9	40,7	25,26	0,7	0,7	-
20.09.2022	0,715	26,65	26,77	26,14	26,53	-0,39	24	0	0	66,7	39,3	27,39	0,7	0,7	-
Итого:	3,327	227,56	226,66	223,22	225,13	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,327														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.08.2022	845,441	46473,63	46491,34	45397,17	45879,57
20.09.2022	848,768	46701,19	46718	45620,39	46104,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2022 9:42:07