

#118950#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 119, МАДОУ
Войнич 2, Калининград
3342

Заводской номер счётчика 20117848	Показания прибора, ГДж 20.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2566,138	2455,286	110.852	26.477

Подпись исполнителя



#118949#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 3342
 Порядковый номер 0 *9563*
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 20117848
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	4,694	0	74,945	0	0	72,896	0	0	24	0	79	63,7	0,47	0,37
22.02.2025	-	4,304	0	105,535	0	0	102,828	0	0	24	0	76,3	66,3	0,46	0,38
23.02.2025	-	4,125	0	103,56	0	0	101,004	0	0	24	0	74,6	64,9	0,46	0,38
24.02.2025	-	4,358	0	67,749	0	0	66,153	0	0	24	0	72,6	56,9	0,46	0,37
25.02.2025	-	4,201	0	48,501	0	0	47,433	0	0	24	0	70	48,9	0,46	0,37
26.02.2025	-	4,284	0	49,183	0	0	48,106	0	0	24	0	69,8	48,5	0,46	0,37
27.02.2025	-	4,255	0	50,011	0	0	48,922	0	0	24	0	69,6	48,8	0,46	0,37
28.02.2025	-	4,217	0	60,377	0	0	59,058	0	0	24	0	69,8	52,7	0,46	0,37
01.03.2025	-	3,891	0	104,985	0	0	102,561	0	0	24	0	71,9	62,9	0,46	0,38
02.03.2025	-	3,819	0	105,338	0	0	102,945	0	0	24	0	71,3	62,4	0,46	0,38
03.03.2025	-	4,107	0	92,685	0	0	90,614	0	0	24	0	70,5	59,7	0,46	0,37
04.03.2025	-	4,119	0	88,781	0	0	86,815	0	0	24	0	70,2	58,9	0,46	0,37
05.03.2025	-	3,697	0	71,277	0	0	69,705	0	0	24	0	70,1	57,5	0,46	0,37
06.03.2025	-	3,297	0	32,214	0	0	31,529	0	0	24	0	68,7	43,7	0,46	0,37
07.03.2025	-	3,356	0	33,906	0	0	33,182	0	0	24	0	68,7	44,6	0,46	0,37
08.03.2025	-	2,977	0	31,074	0	0	30,415	0	0	24	0	68,6	45,2	0,46	0,37
09.03.2025	-	2,851	0	29,691	0	0	29,062	0	0	24	0	68,6	45,2	0,46	0,37
10.03.2025	-	2,833	0	28,043	0	0	27,454	0	0	24	0	68,3	43,6	0,46	0,37
11.03.2025	-	3,718	0	39,341	0	0	38,502	0	0	24	0	68,8	45,8	0,46	0,37
12.03.2025	-	3,739	0	39,015	0	0	38,18	0	0	24	0	69	45,6	0,46	0,37
13.03.2025	-	4,148	0	42,812	0	0	41,862	0	0	24	0	70,3	46,6	0,46	0,37
14.03.2025	-	4,399	0	44,643	0	0	43,619	0	0	24	0	71,6	47,5	0,47	0,37
15.03.2025	-	4,276	0	43,851	0	0	42,815	0	0	24	0	72,9	49,1	0,47	0,37
16.03.2025	-	4,153	0	42,286	0	0	41,289	0	0	24	0	72,7	48,7	0,47	0,37
17.03.2025	-	4,718	0	47,208	0	0	46,07	0	0	24	0	73,6	49,2	0,47	0,37
18.03.2025	-	4,238	0	42,91	0	0	41,928	0	0	24	0	71,5	47,4	0,46	0,37
19.03.2025	-	4,135	0	42,941	0	0	42,003	0	0	24	0	69,7	46,2	0,46	0,37
20.03.2025	-	3,943	0	41,854	0	0	40,949	0	0	24	0	69,4	46,4	0,46	0,37
Итого:	-	110,852	0	1604,716	0	0	1567,899	0	0	672	0	71	51,68	0,46	0,37

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	2455,286	29972,406	0	0	29297,227	0	0	23363	23
20.03.2025	2566,138	31577,122	0	0	30865,128	0	0	24035	23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения