

#126377#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Куприна 17, Калининград
3341
8178
ВКТ-9
8564
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	2,111	0	108,288	0	0	106,089	0	0	24	0	0	0	67	47,1	0	0,49	0,39	0	5,6
22.03.2025	1,915	0	94,585	0	0	92,621	0	0	24	0	0	0	67,9	46,8	0	0,49	0,39	0	5,7
23.03.2025	1,827	0	92,935	0	0	91,1	0	0	24	0	0	0	65,9	45,8	0	0,49	0,4	0	6,8
24.03.2025	2,078	0	103,05	0	0	100,938	0	0	24	0	0	0	67,4	46,7	0	0,49	0,41	0	5,5
25.03.2025	1,958	0	101,316	0	0	99,237	0	0	24	0	0	0	67,4	47,2	0	0,5	0,41	0	4,4
26.03.2025	1,96	0	94,898	0	0	92,958	0	0	24	0	0	0	67,3	46,1	0	0,5	0,41	0	6,9
27.03.2025	1,963	0	94,953	0	0	93,009	0	0	24	0	0	0	67,3	46,2	0	0,5	0,41	0	5,7
28.03.2025	1,708	0	81,943	0	0	80,26	0	0	24	0	0	0	67,5	46	0	0,52	0,42	0	8,9
29.03.2025	1,449	0	67,863	0	0	66,477	0	0	24	0	0	0	67,3	45,4	0	0,52	0,42	0	9,9
30.03.2025	1,711	0	79,06	0	0	77,442	0	0	24	0	0	0	67,3	45,2	0	0,51	0,42	0	6,8
31.03.2025	1,915	0	93,465	0	0	91,548	0	0	24	0	0	0	67,4	46,4	0	0,51	0,42	0	5,9
01.04.2025	2,046	0	101,15	0	0	99,073	0	0	24	0	0	0	67,4	46,7	0	0,5	0,42	0	-
02.04.2025	1,811	0	88,353	0	0	86,539	0	0	24	0	0	0	67,4	46,4	0	0,5	0,41	0	-
03.04.2025	1,536	0	70,433	0	0	68,957	0	0	24	0	0	0	68,2	45,8	0	0,5	0,4	0	-
04.04.2025	1,786	0	77,96	0	0	76,29	0	0	24	0	0	0	69,1	45,6	0	0,49	0,4	0	-
05.04.2025	2,153	0	96,265	0	0	94,151	0	0	24	0	0	0	70	47,1	0	0,48	0,4	0	-
06.04.2025	2,336	0	100,683	0	0	98,357	0	0	24	0	0	0	72	48,1	0	0,48	0,4	0	-
07.04.2025	2,249	0	95,81	0	0	93,628	0	0	24	0	0	0	71,4	47,2	0	0,48	0,4	0	-
08.04.2025	2,25	0	102,785	0	0	100,566	0	0	24	0	0	0	69,4	46,9	0	0,48	0,4	0	-
09.04.2025	2,143	0	98,83	0	0	96,711	0	0	24	0	0	0	69,1	46,8	0	0,49	0,4	0	-
10.04.2025	2,278	0	103,598	0	0	101,331	0	0	24	0	0	0	69,9	47,3	0	0,48	0,4	0	-
11.04.2025	2,035	0	91,323	0	0	89,361	0	0	24	0	0	0	69,2	46,3	0	0,49	0,4	0	-
12.04.2025	1,662	0	73,69	0	0	72,109	0	0	24	0	0	0	69,1	45,5	0	0,49	0,4	0	-
13.04.2025	1,22	0	52,47	0	0	51,348	0	0	24	0	0	0	69	45,4	0	0,51	0,4	0	-
14.04.2025	1,206	0	51,75	0	0	50,644	0	0	24	0	0	0	69	45,3	0	0,5	0,39	0	-
15.04.2025	1,098	0	49,27	0	0	48,217	0	0	24	0	0	0	69	46,4	0	0,48	0,36	0	-
16.04.2025	1,218	0	55,14	0	0	53,986	0	0	24	0	0	0	68,1	45,4	0	0,47	0,34	0	-
17.04.2025	0,965	0	45,638	0	0	44,674	0	0	24	0	0	0	68,5	47,1	0	0,47	0,33	0	-
18.04.2025	0,784	0	38,425	0	0	37,614	0	0	24	0	0	0	68,5	47,6	0	0,46	0,33	0	-
19.04.2025	0,816	0	38,163	0	0	37,371	0	0	24	0	0	0	67,8	46,4	0	0,46	0,33	0	-
20.04.2025	1,056	0	47,358	0	0	46,368	0	0	24	0	0	0	68,1	46	0	0,46	0,33	0	-
Итого:	53,243	0	2491,45	0	0	2438,974	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,243																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.03.2025	3828,698	211320,734	0	0	206347,625	0	0	55165,63	696	2712,62	0
20.04.2025	3881,942	213812,188	0	0	208786,594	0	0	55909,63	1440	2712,62	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 7:38:23