

#130872#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Куприна 17, Калининград
3341
8178
ВКТ-9
8564
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,868	0	53,05	0	0	51,981	0	0	24	0	0	0	66,7	50,3	0	0,45	0,33	0	-
22.04.2025	0,499	0	36,715	0	0	35,957	0	0	24	0	0	0	67,6	53,7	0	0,45	0,33	0	-
23.04.2025	0,498	0	36,308	0	0	35,558	0	0	24	0	0	0	67,6	53,6	0	0,45	0,33	0	-
24.04.2025	0,494	0	36,14	0	0	35,396	0	0	24	0	0	0	67,5	53,5	0	0,45	0,33	0	-
25.04.2025	0,507	0	39,045	0	0	38,252	0	0	24	0	0	2	67	53,6	0	0,45	0,34	0	-
26.04.2025	0,39	0	29,778	0	0	29,174	0	0	24	0	0	0	66,9	53,6	0	0,44	0,34	0	-
27.04.2025	0,391	0	29,013	0	0	28,419	0	0	24	0	0	0	67,3	53,5	0	0,44	0,34	0	-
28.04.2025	0,495	0	36,408	0	0	35,66	0	0	24	0	0	0	67,4	53,5	0	0,45	0,34	0	-
29.04.2025	0,505	0	33,768	0	0	33,054	0	0	24	0	0	0	68,5	53,1	0	0,44	0,33	0	-
30.04.2025	0,518	0	31,985	0	0	31,294	0	0	24	0	0	0	69,4	52,8	0	0,44	0,34	0	-
01.05.2025	0,394	0	25,84	0	0	25,293	0	0	24	0	0	0	68,6	53	0	0,44	0,34	0	-
02.05.2025	0,389	0	24,87	0	0	24,338	0	0	24	0	0	0	69	53	0	0,45	0,34	0	-
03.05.2025	0,375	0	30,828	0	0	30,218	0	0	22,58	1,43	786433	32774	65,9	53,1	0	0,44	0,32	0	-
04.05.2025	0,39	0	24,64	0	0	24,112	0	0	24	0	0	0	69	52,9	0	0,44	0,31	0	-
05.05.2025	0,512	0	31,768	0	0	31,081	0	0	24	0	0	0	69,3	52,9	0	0,43	0,31	0	-
06.05.2025	0,514	0	32,445	0	0	31,748	0	0	23,82	0,18	1	32768	69,1	52,9	0	0,43	0,31	0	-
07.05.2025	0,522	0	35,705	0	0	34,958	0	0	24	0	0	0	68,1	53	0	0,43	0,31	0	-
08.05.2025	0,447	0	28,205	0	0	27,603	0	0	24	0	0	0	68,9	52,8	0	0,46	0,32	0	-
09.05.2025	0,425	0	26,783	0	0	26,209	0	0	24	0	0	0	69	52,8	0	0,46	0,32	0	-
10.05.2025	0,405	0	25,883	0	0	25,33	0	0	24	0	0	0	68,9	52,9	0	0,46	0,32	0	-
11.05.2025	0,406	0	26,378	0	0	25,817	0	0	24	0	0	0	68,7	53	0	0,46	0,32	0	-
12.05.2025	0,528	0	33,148	0	0	32,433	0	0	24	0	0	0	69,3	53	0	0,45	0,32	0	-
13.05.2025	1,288	0	52,75	0	0	51,585	0	0	24	0	0	0	70,2	47,5	0	0,45	0,33	0	-
14.05.2025	1,928	0	76,13	0	0	74,434	0	0	24	0	0	0	70,5	44,6	0	0,44	0,33	0	-
15.05.2025	2,025	0	85,228	0	0	83,357	0	0	24	0	0	0	70	45,6	0	0,44	0,33	0	-
16.05.2025	1,935	0	79,255	0	0	77,49	0	0	24	0	0	0	70,5	45,5	0	0,43	0,33	0	-
17.05.2025	1,786	0	72,185	0	0	70,593	0	0	24	0	0	0	70,2	44,9	0	0,45	0,34	0	-
18.05.2025	1,566	0	63,193	0	0	61,794	0	0	24	0	0	0	70,3	45	0	0,46	0,34	0	-
19.05.2025	1,552	0	63,8	0	0	62,384	0	0	24	0	0	0	70,4	45,5	0	0,45	0,33	0	-
20.05.2025	1,312	0	54,633	0	0	53,419	0	0	24	0	0	0	70,4	46	0	0,45	0,33	0	-
Итого:	23,864	0	1255,877	0	0	1228,941	0	0	718,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,864																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718,4

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.04.2025	3881,942	213812,188	0	0	208786,594	0	0	55909,63	768	2712,62	0
20.05.2025	3905,809	215068,062	0	0	210015,547	0	0	56628,03	1486,4	2714,23	1,62

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.05.2025 7:32:37