

#12239#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Куприна 17, Калининград
3341
8178
ВКТ-9
8564
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,297	0	18,695	0	0	18,315	0	0	24	0	0	0	67	50,8	0	0,46	0,29	0	-
22.05.2023	0,452	0	23,48	0	0	22,992	0	0	24	0	0	0	67,9	49,1	0	0,46	0,29	0	-
23.05.2023	0,434	0	23	0	0	22,523	0	0	24	0	0	0	67,8	49,3	0	0,46	0,29	0	-
24.05.2023	0,455	0	23,65	0	0	23,156	0	0	24	0	0	0	68	49,1	0	0,45	0,29	0	-
25.05.2023	0,428	0	22,443	0	0	21,974	0	0	24	0	0	0	68	49,2	0	0,45	0,29	0	-
26.05.2023	0,436	0	22,715	0	0	22,241	0	0	23,95	0,05	1	32768	68	49,2	0	0,45	0,29	0	-
27.05.2023	0,285	0	18,405	0	0	18,031	0	0	24	0	0	0	67	51	0	0,45	0,29	0	-
28.05.2023	0,281	0	18,167	0	0	17,798	0	0	24	0	0	0	67	51,1	0	0,45	0,29	0	-
29.05.2023	0,432	0	22,31	0	0	21,844	0	0	24	0	0	0	68,1	49,2	0	0,45	0,29	0	-
30.05.2023	0,454	0	23,285	0	0	22,8	0	0	24	0	0	0	68	49	0	0,46	0,29	0	-
31.05.2023	0,426	0	22,845	0	0	22,373	0	0	24	0	0	0	67,7	49,3	0	0,46	0,29	0	-
01.06.2023	0,431	0	22,58	0	0	22,112	0	0	24	0	0	0	67,8	49,1	0	0,46	0,29	0	-
02.06.2023	0,424	0	22,84	0	0	22,365	0	0	24	0	0	0	67,9	49,4	0	0,46	0,28	0	-
03.06.2023	0,285	0	17,607	0	0	17,247	0	0	24	0	0	0	67,3	50,9	0	0,46	0,29	0	-
04.06.2023	0,285	0	17,885	0	0	17,52	0	0	24	0	0	0	67,1	50,9	0	0,45	0,29	0	-
05.06.2023	0,42	0	22,573	0	0	22,105	0	0	24	0	0	0	67,8	49,4	0	0,46	0,29	0	-
06.06.2023	0,421	0	22,02	0	0	21,561	0	0	24	0	0	0	68	49,3	0	0,46	0,29	0	-
07.06.2023	0,424	0	22,153	0	0	21,691	0	0	24	0	0	0	67,9	49,3	0	0,46	0,29	0	-
08.06.2023	0,401	0	21,47	0	0	21,023	0	0	24	0	0	0	68	49,6	0	0,46	0,29	0	-
09.06.2023	0,397	0	21,613	0	0	21,164	0	0	24	0	0	0	67,8	49,7	0	0,46	0,28	0	-
10.06.2023	0,267	0	17,215	0	0	16,864	0	0	24	0	0	0	67,1	51,3	0	0,45	0,28	0	-
11.06.2023	0,266	0	16,82	0	0	16,475	0	0	24	0	0	0	67,4	51,3	0	0,46	0,29	0	-
12.06.2023	0,266	0	17,18	0	0	16,83	0	0	24	0	0	0	67,1	51,4	0	0,46	0,28	0	-
13.06.2023	0,404	0	21,953	0	0	21,498	0	0	24	0	0	0	67,8	49,7	0	0,46	0,29	0	-
14.06.2023	0,4	0	21,928	0	0	21,474	0	0	24	0	0	0	67,6	49,8	0	0,46	0,29	0	-
15.06.2023	0,388	0	25,048	0	0	24,553	0	0	23,72	0,28	0	32774	66	50,1	0	0,46	0,29	0	-
16.06.2023	0,38	0	21,085	0	0	20,649	0	0	24	0	0	0	67,7	49,9	0	0,46	0,29	0	-
17.06.2023	0,27	0	17,947	0	0	17,58	0	0	24	0	0	0	67,3	51,5	0	0,46	0,29	0	-
18.06.2023	0,268	0	17,225	0	0	16,874	0	0	24	0	0	0	67,1	51,3	0	0,46	0,29	0	-
19.06.2023	0,414	0	22,018	0	0	21,56	0	0	24	0	0	0	67,8	49,6	0	0,46	0,29	0	-
20.06.2023	0,392	0	25,978	0	0	25,467	0	0	24	0	0	2	65,8	50,1	0	0,46	0,29	0	-
Итого:	11,583	0	654,133	0	0	640,659	0	0	743,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,583																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743,67

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.05.2023	2897,444	172092,391	0	0	168024,281	0	0	39795,67	743,97	2002,47	0,03
20.06.2023	2909,028	172746,531	0	0	168664,938	0	0	40539,33	1487,63	2002,8	0,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.06.2023 15:10:42