

#133906#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРП
Куприна 17, Калининград
3341
8178
ВКТ-9
8564
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	1,181	0	50,588	0	0	49,475	0	0	24	0	0	0	70,1	46,3	0	0,46	0,32	0	-
22.05.2025	1,26	0	52,008	0	0	50,861	0	0	24	0	0	0	70,2	45,6	0	0,46	0,33	0	-
23.05.2025	1,368	0	57,045	0	0	55,791	0	0	24	0	0	0	70,1	45,7	0	0,46	0,33	0	-
24.05.2025	1,24	0	50,99	0	0	49,866	0	0	24	0	0	0	70,2	45,7	0	0,46	0,33	0	-
25.05.2025	1,029	0	43,438	0	0	42,476	0	0	24	0	0	0	70,3	46,9	0	0,45	0,33	0	-
26.05.2025	1,165	0	49,063	0	0	47,975	0	0	24	0	0	0	70,4	46,4	0	0,46	0,33	0	-
27.05.2025	1,062	0	46,443	0	0	45,417	0	0	24	0	0	0	70,2	47,2	0	0,46	0,32	0	-
28.05.2025	0,908	0	41,785	0	0	40,868	0	0	24	0	0	0	70	47,8	0	0,46	0,32	0	-
29.05.2025	1,167	0	48,558	0	0	47,484	0	0	24	0	0	0	70,3	45,7	0	0,46	0,32	0	-
30.05.2025	0,811	0	39,34	0	0	38,474	0	0	24	0	0	0	70,1	50,3	0	0,46	0,32	0	-
31.05.2025	0,358	0	23,46	0	0	22,958	0	0	24	0	0	0	69	53,4	0	0,46	0,32	0	-
01.06.2025	0,358	0	23,202	0	0	22,704	0	0	24	0	0	0	69,1	53,4	0	0,46	0,32	0	-
02.06.2025	0,475	0	30,573	0	0	29,91	0	0	24	0	0	0	69,5	53,4	0	0,46	0,32	0	-
03.06.2025	0,485	0	30,46	0	0	29,799	0	0	24	0	0	0	69,6	53,3	0	0,46	0,32	0	-
04.06.2025	0,468	0	29,5	0	0	28,861	0	0	24	0	0	0	69,5	53,2	0	0,46	0,32	0	-
05.06.2025	0,455	0	28,853	0	0	28,229	0	0	24	0	0	0	69,4	53,3	0	0,46	0,32	0	-
06.06.2025	0,455	0	29,028	0	0	28,401	0	0	24	0	0	0	69,4	53,4	0	0,46	0,32	0	-
07.06.2025	0,362	0	23,502	0	0	22,999	0	0	24	0	0	0	69,1	53,4	0	0,46	0,32	0	-
08.06.2025	0,362	0	23,9	0	0	23,39	0	0	24	0	0	0	68,9	53,4	0	0,46	0,32	0	-
09.06.2025	0,467	0	30,298	0	0	29,645	0	0	24	0	0	0	69,2	53,4	0	0,46	0,32	0	-
10.06.2025	0,47	0	30,978	0	0	30,313	0	0	24	0	0	0	69,1	53,5	0	0,46	0,32	0	-
11.06.2025	0,464	0	29,51	0	0	28,871	0	0	24	0	0	0	69,5	53,4	0	0,46	0,32	0	-
12.06.2025	0,383	0	24,827	0	0	24,295	0	0	24	0	0	0	69,1	53,4	0	0,46	0,32	0	-
13.06.2025	0,382	0	24,587	0	0	24,059	0	0	24	0	0	0	69,2	53,3	0	0,46	0,32	0	-
14.06.2025	0,381	0	25,353	0	0	24,813	0	0	24	0	0	0	68,8	53,5	0	0,46	0,32	0	-
15.06.2025	0,375	0	24,195	0	0	23,675	0	0	24	0	0	0	69,2	53,4	0	0,46	0,32	0	-
16.06.2025	0,468	0	29,413	0	0	28,772	0	0	24	0	0	0	69,7	53,4	0	0,46	0,32	0	-
17.06.2025	0,474	0	30,198	0	0	29,542	0	0	24	0	0	0	69,6	53,5	0	0,46	0,32	0	-
18.06.2025	0,478	0	30,988	0	0	30,319	0	0	24	0	0	0	69,3	53,5	0	0,45	0,32	0	-
19.06.2025	0,473	0	31,89	0	0	31,208	0	0	24	0	0	0	68,9	53,7	0	0,44	0,31	0	-
20.06.2025	0,48	0	29,713	0	0	29,06	0	0	24	0	0	0	70	53,4	0	0,45	0,31	0	-
Итого:	20,264	0	1063,686	0	0	1040,51	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,264																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.05.2025	3905,809	215068,062	0	0	210015,547	0	0	56628,03	742,4	2714,23	1,62
20.06.2025	3926,073	216131,75	0	0	211056,047	0	0	57372,03	1486,4	2714,23	1,62

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:28:11