

#88731#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2024 по 08.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Куприна 17, Калининград
3341

Заводской номер счётчика 8564	Показания прибора, Гкал 08.07.2024	Предыдущие показания, Гкал 20.06.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3419,233	3417,334	1.899

Подпись исполнителя _____



*08.07.24 по
по вх*



#88730#

Отчёт за период с 20.06.2024 по 08.07.2024.

Номер абонента 3341
 Порядковый номер 8178
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 8564
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 10.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.06.2024	-	0,396	0	24,923	0	0	24,405	0	0	24	0	0	0	67,8	52	0	0,46	0,3	0
22.06.2024	-	0,286	0	20,77	0	0	20,35	0	0	24	0	0	0	66,9	52,8	0	0,46	0,3	0
23.06.2024	-	0,29	0	19,787	0	0	19,379	0	0	24	0	0	0	67,6	52,7	0	0,46	0,3	0
24.06.2024	-	0,433	0	26,1	0	0	25,553	0	0	24	0	0	0	68,2	51,7	0	0,45	0,3	0
25.06.2024	-	0,415	0	26,673	0	0	26,124	0	0	24	0	0	0	67,5	52	0	0,45	0,33	0
26.06.2024	-	0,077	0	24,193	0	0	23,875	0	0	7,95	16,08	1	32774	53,2	32,8	0	0,25	0,23	0
27.06.2024	-	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	0,03	23,97	1	32774	21,5	21,8	0	0,11	0,11	0
28.06.2024	-	0	0	0,003	0	0	0,002	0	0	0,03	23,98	1	32774	23,5	23,4	0	0,13	0,13	0
29.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	23	24,2	0	0,14	0,14	0
30.06.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	22,8	23,9	0	0,15	0,15	0
01.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	22,7	23,8	0	0,17	0,17	0
02.07.2024	-	0	0	0,347	0	0	0,347	0	0	1,08	22,92	1	33286	22,5	23,4	0	0,09	0,09	0
03.07.2024	-	0	0	0,167	0	0	0,167	0	0	0,9	23,12	1	32774	21,6	23	0	0,07	0,07	0
04.07.2024	-	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	0,03	23,97	1	32774	20,7	24,5	0	0,14	0,14	0
05.07.2024	-	0,001	0	7,458	0	0	7,441	0	0	2,22	21,78	786433	32774	25,3	40	0	0,4	0,33	0
06.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	68,1	66,3	0	0,46	0,29	0
07.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32770	68,4	66,2	0	0,46	0,29	0
08.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	32774	68	65,9	0	0,46	0,29	0
Итого:	-	1,898	0	150,446	0	0	147,668	0	0	132,24	299,82	-	-	44,41	40,02	0	0,3	0,22	0

Общее время работы системы 432 час.

Период нормальной работы системы 132,24 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
20.06.2024	3417,334	193823,938	0	0	189254,312	0	0	49118,3	766,65	2207,87	1,35
08.07.2024	3419,233	193974,391	0	0	189401,969	0	0	49250,55	898,9	2507,68	325,17

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____