

#92851#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР

Куприна 17, Калининград

3341

8178

ВКТ-9

8564

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,289	0	18,815	0	0	18,417	0	0	24	0	0	0	68,5	52,6	0	0,44	0,29	0	-
22.07.2024	0,378	0	24,31	0	0	23,805	0	0	24	0	0	0	67,8	52,1	0	0,44	0,29	0	-
23.07.2024	0,384	0	24,098	0	0	23,593	0	0	24	0	0	0	68,1	52,1	0	0,44	0,29	0	-
24.07.2024	0,371	0	22,455	0	0	21,976	0	0	24	0	0	0	68,9	52	0	0,45	0,29	0	-
25.07.2024	0,37	0	23,413	0	0	22,924	0	0	24	0	0	0	68	52,1	0	0,45	0,29	0	-
26.07.2024	0,375	0	24,368	0	0	23,863	0	0	23,95	0,05	1	32768	67,7	52,1	0	0,45	0,29	0	-
27.07.2024	0,297	0	20,225	0	0	19,807	0	0	24	0	0	0	67,6	52,7	0	0,46	0,29	0	-
28.07.2024	0,299	0	20,935	0	0	20,507	0	0	24	0	0	0	67,3	52,7	0	0,45	0,28	0	-
29.07.2024	0,365	0	23,993	0	0	23,497	0	0	24	0	0	0	67,6	52,2	0	0,45	0,29	0	-
30.07.2024	0,376	0	24,12	0	0	23,619	0	0	24	0	0	0	67,9	52,1	0	0,46	0,29	0	-
31.07.2024	0,375	0	24,235	0	0	23,732	0	0	24	0	0	0	67,8	52,2	0	0,46	0,29	0	-
01.08.2024	0,374	0	23,85	0	0	23,353	0	0	24	0	0	0	68	52,2	0	0,46	0,29	0	-
02.08.2024	0,36	0	23,61	0	0	23,121	0	0	24	0	0	0	67,8	52,3	0	0,45	0,29	0	-
03.08.2024	0,289	0	20,312	0	0	19,896	0	0	24	0	0	0	67,4	52,9	0	0,44	0,29	0	-
04.08.2024	0,291	0	20,15	0	0	19,735	0	0	24	0	0	0	67,6	52,9	0	0,45	0,29	0	-
05.08.2024	0,375	0	24,035	0	0	23,533	0	0	24	0	0	0	68	52,3	0	0,45	0,3	0	-
06.08.2024	0,396	0	26,553	0	0	26,007	0	0	24	0	0	0	67,5	52,4	0	0,45	0,3	0	-
07.08.2024	0,36	0	23,73	0	0	23,238	0	0	24	0	0	0	67,8	52,4	0	0,44	0,3	0	-
08.08.2024	0,357	0	23,71	0	0	23,219	0	0	24	0	0	0	67,7	52,5	0	0,44	0,3	0	-
09.08.2024	0,367	0	24,113	0	0	23,612	0	0	24	0	0	0	67,8	52,5	0	0,44	0,3	0	-
10.08.2024	0,291	0	20,767	0	0	20,343	0	0	24	0	0	0	67,2	53	0	0,44	0,3	0	-
11.08.2024	0,293	0	21	0	0	20,571	0	0	24	0	0	0	67,2	53	0	0,44	0,3	0	-
12.08.2024	0,354	0	23,418	0	0	22,931	0	0	24	0	0	0	67,8	52,5	0	0,44	0,3	0	-
13.08.2024	0,364	0	23,903	0	0	23,406	0	0	24	0	0	0	67,9	52,5	0	0,45	0,3	0	-
14.08.2024	0,354	0	23,43	0	0	22,943	0	0	24	0	0	0	67,8	52,5	0	0,44	0,3	0	-
15.08.2024	0,357	0	22,99	0	0	22,508	0	0	24	0	0	0	68,2	52,4	0	0,45	0,3	0	-
16.08.2024	0,352	0	22,795	0	0	22,318	0	0	24	0	0	0	68,1	52,5	0	0,44	0,3	0	-
17.08.2024	0,286	0	19,872	0	0	19,462	0	0	24	0	0	0	67,6	53	0	0,45	0,3	0	-
18.08.2024	0,284	0	19,79	0	0	19,381	0	0	24	0	0	0	67,7	53	0	0,44	0,3	0	-
19.08.2024	0,35	0	22,798	0	0	22,321	0	0	24	0	0	0	68,1	52,6	0	0,45	0,3	0	-
20.08.2024	0,35	0	23,195	0	0	22,712	0	0	24	0	0	0	67,9	52,6	0	0,45	0,3	0	-
Итого:	10,683	0	704,988	0	0	690,35	0	0	743,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,683																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,95

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.07.2024	3420,485	194045,938	0	0	189471,984	0	0	49334,8	240,5	2711,45	503,58
20.08.2024	3431,168	194750,922	0	0	190162,328	0	0	50078,75	984,45	2711,5	503,63

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.08.2024 7:28:37