

#126376#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК
Печатная 31-41, Калининград (ТП1)
4342
9909
ТВ7 (ASCII)
18071986
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	5,983	0	98,37	0	0	95,861	0	0	24	0	75,6	60,7	0,01	0,12	-
25.03.2025	6,001	0	98,269	0	0	95,762	0	0	24	0	75,6	60,6	0,01	0,19	-
26.03.2025	5,968	0	99,94	0	0	97,389	0	0	24	0	75,6	61	0	0,06	-
27.03.2025	6,008	0	100,363	0	0	97,8	0	0	24	0	75,7	61	0	0,07	-
28.03.2025	5,951	0	102,606	0	0	99,972	0	0	24	0	75,9	61,6	0,01	0,57	-
29.03.2025	6,006	0	104,004	0	0	101,348	0	0	24	0	75,7	61,5	0,01	0,45	-
30.03.2025	5,99	0	102,38	0	0	99,77	0	0	24	0	75,6	61,2	0	0,29	-
31.03.2025	5,959	0	103,463	0	0	100,823	0	0	24	0	75,7	61,5	0	0,43	-
01.04.2025	6,008	0	102,02	0	0	99,419	0	0	24	0	75,6	61,1	0	0,02	-
02.04.2025	5,919	0	103,131	0	0	100,494	0	0	24	0	75,7	61,6	0	0,28	-
03.04.2025	5,933	0	105,147	0	0	102,453	0	0	24	0	75,8	61,9	0	0,45	-
04.04.2025	6,053	0	104,651	0	0	101,978	0	0	24	0	75,7	61,5	0	0,02	-
05.04.2025	6,046	0	98,441	0	0	95,923	0	0	24	0	75,7	60,7	0	0	-
06.04.2025	5,032	0	79,701	0	0	77,665	0	0	24	0	75,7	60,2	0,05	0,05	-
07.04.2025	6,082	0	98,769	0	0	96,24	0	0	20	4	75,7	60,7	0	0	-
08.04.2025	6,054	0	99,569	0	0	97,025	0	0	24	0	75,7	60,8	0	0	-
09.04.2025	6,053	0	100,591	0	0	98,012	0	0	24	0	75,8	61,1	0	0	-
10.04.2025	5,898	0	95,335	0	0	92,917	0	0	24	0	75,3	60,1	0	0	-
11.04.2025	5,651	0	95,216	0	0	92,89	0	0	24	0	73,8	59,2	0	0	-
12.04.2025	5,523	0	95,199	0	0	92,873	0	0	24	0	73,8	59,6	0	0	-
13.04.2025	5,403	0	99,908	0	0	97,463	0	0	24	0	73,8	60,6	0	0	-
14.04.2025	5,177	0	97,503	0	0	95,12	0	0	24	0	73,9	60,9	0	0,04	-
15.04.2025	5,401	0	97,982	0	0	95,61	0	0	24	0	73,4	59,9	0	0	-
16.04.2025	3,155	0	59,736	0	0	58,311	0	0	24	0	72,8	59,9	0	0	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,2	28,4	0	0	-
Итого:	137,254	0	2342,294	0	0	2283,118	0	0	596	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,783														

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч596

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	856,931	14562,378	0	0	14233,566	0	0	6935	342
17.04.2025	994,184	16904,671	0	0	16516,685	0	0	7529	348

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 14:32:44