

#130870#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 23, Калининград (хоз корпус Лит.О)
4538
8435
ТВ7 (ASCII)
17053808
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	1,036	0	13,15	0	0	12,92	0	0	24	0	61,5	42,4	0,42	0,41	-
22.04.2025	1,257	0	12,7	0	0	12,452	0	0	24	0	65,5	41,4	0,42	0,41	-
23.04.2025	1,296	0	12,9	0	0	12,644	0	0	24	0	66,1	41,6	0,42	0,41	-
24.04.2025	1,442	0	14,42	0	0	14,135	0	0	24	0	66	41,6	0,42	0,41	-
25.04.2025	1,616	0	15,355	0	0	15,055	0	0	24	0	65,5	39,9	0,42	0,41	-
26.04.2025	0,96	0	10,755	0	0	10,549	0	0	24	0	64,8	43,1	0,42	0,41	-
27.04.2025	0,716	0	8,955	0	0	8,785	0	0	24	0	64,5	45	0,42	0,41	-
28.04.2025	1,587	0	14,805	0	0	14,512	0	0	24	0	65,9	39,7	0,42	0,41	-
29.04.2025	1,558	0	14,8	0	0	14,512	0	0	24	0	65,5	39,9	0,42	0,41	-
30.04.2025	1,261	0	12,81	0	0	12,56	0	0	24	0	65,6	41,6	0,42	0,41	-
01.05.2025	0,894	0	10,02	0	0	9,827	0	0	24	0	65	43,3	0,42	0,41	-
02.05.2025	1,152	0	12,095	0	0	11,858	0	0	24	0	65,7	42,5	0,42	0,41	-
03.05.2025	0,885	0	12,195	0	0	11,98	0	0	24	0	61,8	44,1	0,42	0,41	-
04.05.2025	0,739	0	9,52	0	0	9,343	0	0	24	0	63,9	45	0,42	0,41	-
05.05.2025	1,299	0	13,58	0	0	13,318	0	0	24	0	65	41,7	0,42	0,41	-
06.05.2025	0,621	0	26,84	0	0	26,481	0	0	24	0	53,5	47,9	0,42	0,41	-
07.05.2025	1,255	0	17,99	0	0	17,674	0	0	24	0	61,7	44,8	0,42	0,41	-
08.05.2025	0,767	0	9,42	0	0	9,241	0	0	24	0	64,5	44,7	0,42	0,41	-
09.05.2025	0,752	0	9,185	0	0	9,011	0	0	24	0	64,5	44,6	0,42	0,41	-
10.05.2025	1,064	0	11,6	0	0	11,374	0	0	24	0	65,4	43	0,42	0,41	-
11.05.2025	0,747	0	9,305	0	0	9,13	0	0	24	0	64,3	44,8	0,42	0,41	-
12.05.2025	1,346	0	13,4	0	0	13,137	0	0	24	0	65,7	41,2	0,42	0,4	-
13.05.2025	1,359	0	13,53	0	0	13,265	0	0	24	0	65,7	41,2	0,42	0,41	-
14.05.2025	1,265	0	13,37	0	0	13,121	0	0	24	0	63,6	40,6	0,42	0,4	-
15.05.2025	1,048	0	12,345	0	0	12,127	0	0	24	0	61,7	41	0,42	0,4	-
16.05.2025	1,376	0	13,91	0	0	13,643	0	0	24	0	64,9	40,8	0,42	0,4	-
17.05.2025	0,958	0	10,82	0	0	10,613	0	0	24	0	64,8	43,2	0,42	0,41	-
18.05.2025	0,745	0	9,1	0	0	8,927	0	0	24	0	64,5	44,6	0,42	0,41	-
19.05.2025	1,434	0	14,075	0	0	13,8	0	0	24	0	65,4	40,6	0,42	0,4	-
20.05.2025	1,236	0	12,62	0	0	12,371	0	0	24	0	65,9	42	0,42	0,41	-
Итого:	33,671	0	385,57	0	0	378,365	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,042														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	2456,999	34910,475	0	0,352	34102,397	0	0,348	24341	943
20.05.2025	2490,671	35296,045	0	0,352	34480,761	0	0,348	25061	943

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 12:58:05