

#92850#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 23, Калининград (хоз корпус Лит.О)
4538
8435
ТВ7 (ASCII)
17053808
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,644	0	9,22	0	0	9,041	0	0	24	0	65,4	48,4	0,42	0,41	-
22.07.2024	1,138	0	13,16	0	0	12,898	0	0	24	0	66,3	45,2	0,42	0,41	-
23.07.2024	0,971	0	12,395	0	0	12,151	0	0	24	0	65,8	46,8	0,42	0,41	-
24.07.2024	0,964	0	12,195	0	0	11,956	0	0	24	0	65,7	46,4	0,42	0,41	-
25.07.2024	0,971	0	12,35	0	0	12,106	0	0	24	0	65,9	46,7	0,42	0,41	-
26.07.2024	0,872	0	11,435	0	0	11,212	0	0	24	0	65,5	46,9	0,42	0,41	-
27.07.2024	0,709	0	10,045	0	0	9,851	0	0	24	0	65,2	48,1	0,42	0,41	-
28.07.2024	0,606	0	9,32	0	0	9,145	0	0	24	0	64,3	48,5	0,42	0,41	-
29.07.2024	0,859	0	11,46	0	0	11,238	0	0	24	0	65,3	47	0,42	0,41	-
30.07.2024	0,428	0	12,73	0	0	12,481	0	0	24	0	65,5	57,3	0,42	0,41	-
31.07.2024	-0,215	0	11,855	0	0	11,624	0	0	24	0	65,6	70	0,42	0,41	-
01.08.2024	-0,211	0	11,715	0	0	11,486	0	0	24	0	65,6	70	0,42	0,41	-
02.08.2024	-0,205	0	11,445	0	0	11,221	0	0	24	0	65,6	70	0,42	0,41	-
03.08.2024	-0,216	0	11,61	0	0	11,384	0	0	24	0	65,5	70	0,42	0,41	-
04.08.2024	-0,181	0	8,93	0	0	8,758	0	0	24	0	65,1	70	0,42	0,41	-
05.08.2024	-0,229	0	12,175	0	0	11,938	0	0	24	0	65,4	70	0,42	0,41	-
06.08.2024	-0,185	0	11,615	0	0	11,384	0	0	24	0	66,1	70	0,42	0,41	-
07.08.2024	-0,708	0	9,94	0	0	9,809	0	0	24	0	52,8	70	0,42	0,41	-
08.08.2024	-0,001	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	33,3	70	0,41	0,4	-
09.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,9	70	0,41	0,4	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,4	70	0,41	0,4	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	70	0,41	0,4	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,6	70	0,41	0,4	-
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,3	70	0,41	0,4	-
14.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	70	0,41	0,4	-
15.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23	70	0,41	0,4	-
16.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,9	70	0,41	0,4	-
17.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,8	70	0,41	0,4	-
18.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,8	70	0,41	0,4	-
19.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,8	70	0,41	0,4	-
20.08.2024	-0,003	0	0,015	0	0	0,015	0	0	24	0	22,6	70	0,41	0,4	-
Итого:	6,008	0	203,615	0	0	199,703	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,435														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	1829,1	28571,575	0	0,294	27906,511	0	0,29	17765	943
20.08.2024	1835,107	28775,19	0	0,294	28106,212	0	0,29	18509	943

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2024 16:51:35