

Шевцовой,5 ГВС ООО ЖКМР Среднесуточные значения параметров теплопотребления

Тепловая система 1. Схема 1.1

Дата	Схема	Qo, Гкал	M1, т	M2, т	M1R, т	M2R, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	V1R, м3	V2R, м3	dV, м3	t1, °C	t2, °C	dt1, °C	dt2, °C	P1, МПа	P2, МПа	Траб.ТС, чч:мм	Тост.ТС, чч:мм	Траб.шг, чч:мм	Tmin, чч:мм	Tmax, чч:мм	Tdt, чч:мм	Тф, чч:мм	Тпуст.т, чч:мм	Канальные НС	НС ТС
23.02.25	1.1	0,547	50,498	44,306	0,000	0,000	6,192	51,438	45,015	0,000	0,000	6,423	63,27	58,52	4,75	49,52	0,443	0,404	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
24.02.25	1.1	0,538	50,260	44,207	0,000	0,000	6,053	51,195	44,915	0,000	0,000	6,280	63,26	58,52	4,74	49,52	0,443	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
25.02.25	1.1	0,527	50,005	44,146	0,000	0,000	5,859	50,935	44,853	0,000	0,000	6,082	63,25	58,52	4,73	49,52	0,443	0,404	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
26.02.25	1.1	0,530	50,064	44,144	0,000	0,000	5,920	50,995	44,851	0,000	0,000	6,144	63,26	58,54	4,72	49,54	0,443	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
27.02.25	1.1	0,510	49,744	44,174	0,000	0,000	5,570	50,670	44,883	0,000	0,000	5,787	63,26	58,58	4,68	49,58	0,443	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
28.02.25	1.1	0,510	49,656	44,106	0,000	0,000	5,550	50,580	44,812	0,000	0,000	5,768	63,26	58,53	4,73	49,53	0,443	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
01.03.25	1.1	0,522	49,798	44,047	0,000	0,000	5,751	50,725	44,752	0,000	0,000	5,973	63,26	58,50	4,76	49,50	0,443	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
02.03.25	1.1	0,572	50,390	43,758	0,000	0,000	6,632	51,325	44,454	0,000	0,000	6,871	63,19	58,33	4,86	49,33	0,444	0,403	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
03.03.25	1.1	0,531	49,831	44,000	0,000	0,000	5,831	50,755	44,699	0,000	0,000	6,056	63,15	58,26	4,89	49,26	0,444	0,403	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
04.03.25	1.1	0,511	49,581	44,131	0,000	0,000	5,450	50,500	44,831	0,000	0,000	5,669	63,13	58,23	4,90	49,23	0,444	0,402	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
05.03.25	1.1	0,536	49,923	43,970	0,000	0,000	5,953	50,848	44,668	0,000	0,000	6,180	63,10	58,23	4,87	49,23	0,444	0,402	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
06.03.25	1.1	0,518	49,610	43,948	0,000	0,000	5,662	50,530	44,648	0,000	0,000	5,882	63,16	58,35	4,81	49,35	0,444	0,404	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
07.03.25	1.1	0,512	49,583	43,962	0,000	0,000	5,621	50,505	44,666	0,000	0,000	5,839	63,25	58,54	4,71	49,54	0,443	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
08.03.25	1.1	0,506	49,175	43,652	0,000	0,000	5,522	50,090	44,352	0,000	0,000	5,738	63,27	58,55	4,72	49,55	0,443	0,406	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
09.03.25	1.1	0,527	49,356	43,397	0,000	0,000	5,959	50,275	44,094	0,000	0,000	6,181	63,29	58,62	4,67	49,62	0,442	0,406	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
10.03.25	1.1	0,485	48,757	43,540	0,000	0,000	5,217	49,665	44,240	0,000	0,000	5,425	63,30	58,67	4,63	49,67	0,443	0,407	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
11.03.25	1.1	0,508	48,229	42,654	0,000	0,000	5,575	49,125	43,334	0,000	0,000	5,791	63,21	58,40	4,81	49,40	0,442	0,404	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1
12.03.25	1.1	0,497	46,989	41,593	0,000	0,000	5,396	47,863	42,255	0,000	0,000	5,608	63,22	58,31	4,91	49,31	0,438	0,404	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
13.03.25	1.1	0,537	47,307	41,156	0,000	0,000	6,151	48,188	41,811	0,000	0,000	6,377	63,26	58,31	4,95	49,31	0,437	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
14.03.25	1.1	0,518	46,844	41,080	0,000	0,000	5,764	47,715	41,732	0,000	0,000	5,983	63,25	58,25	5,00	49,25	0,437	0,404	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
15.03.25	1.1	0,544	47,007	40,767	0,000	0,000	6,240	47,883	41,414	0,000	0,000	6,469	63,27	58,23	5,04	49,23	0,436	0,404	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
16.03.25	1.1	0,543	46,938	40,750	0,000	0,000	6,188	47,810	41,394	0,000	0,000	6,416	63,21	58,11	5,10	49,11	0,437	0,403	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
17.03.25	1.1	0,527	46,782	40,893	0,000	0,000	5,890	47,653	41,540	0,000	0,000	6,113	63,25	58,17	5,08	49,17	0,435	0,404	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
18.03.25	1.1	0,516	46,674	41,083	0,000	0,000	5,591	47,540	41,730	0,000	0,000	5,810	63,17	58,00	5,17	49,00	0,437	0,402	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
19.03.25	1.1	0,536	46,922	40,916	0,000	0,000	6,005	47,793	41,561	0,000	0,000	6,232	63,17	58,01	5,16	49,01	0,437	0,403	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
20.03.25	1.1	0,517	46,633	40,918	0,000	0,000	5,715	47,500	41,566	0,000	0,000	5,934	63,23	58,18	5,05	49,18	0,436	0,404	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
21.03.25	1.1	0,517	46,708	40,985	0,000	0,000	5,724	47,578	41,635	0,000	0,000	5,943	63,26	58,24	5,02	49,24	0,436	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
22.03.25	1.1	0,523	46,725	40,887	0,000	0,000	5,838	47,595	41,536	0,000	0,000	6,059	63,27	58,23	5,04	49,23	0,436	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
23.03.25	1.1	0,513	46,612	40,884	0,000	0,000	5,728	47,473	41,528	0,000	0,000	5,945	63,00	58,02	4,98	49,02	0,436	0,405	24:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		1

Суммарное количество тепловой энергии Е1+Е2, Гкал	2 259,65	2 316,55	56,89	2 320,98
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (1-й канал V1), м3	31 497,12	32 028,20	531,06	32 069,19
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (1-й канал V2), м3	26 347,90	26 820,51	472,60	26 857,55
Расход теплоносителя в подающем трубопроводе (2-й канал V3), м3	90 896,99	93 381,58	2 484,57	93 585,69
Расход теплоносителя в обратном трубопроводе (2-й канал V4), м3	89 770,20	92 256,72	2 486,52	92 460,99
Расход в трубопроводе V5, Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
Время наработки Т, Час	49 290,58	50 009,52	718,98	50 068,14
Время неработы, Час	---	---	1,02	---

Подписи
потребителя

Подписи
поставщика

Сформировано 25.03.2025 10:50:31

