

#126368#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Бульвар Л. Шевцовой 5, Калининград (ГВС)
4113
7770
ВКТ-9
5121
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,505	0	47,375	41,604	0	46,509	40,953	0	24	0	0	0	63,3	58,3	0	0,44	0,4	0	5,5
25.03.2025	0,522	0	47,713	41,615	0	46,841	40,964	0	24	0	0	0	63,3	58,3	0	0,44	0,4	0	4,4
26.03.2025	0,519	0	47,545	41,508	0	46,677	40,859	0	24	0	0	0	63,2	58,3	0	0,44	0,4	0	6,9
27.03.2025	0,519	0	47,565	41,51	0	46,696	40,86	0	24	0	0	0	63,2	58,3	0	0,44	0,4	0	5,7
28.03.2025	0,497	0	47,223	41,566	0	46,36	40,915	0	24	0	0	2	63,3	58,3	0	0,44	0,4	0	8,9
29.03.2025	0,482	0	46,91	41,551	0	46,052	40,9	0	24	0	0	0	63,3	58,3	0	0,44	0,41	0	9,9
30.03.2025	0,51	0	47,193	41,283	0	46,33	40,636	0	24	0	0	0	63,3	58,4	0	0,44	0,41	0	6,8
31.03.2025	0,487	0	46,633	41,163	0	45,779	40,518	0	24	0	0	2	63,3	58,3	0	0,4	0,37	0	5,9
01.04.2025	0,47	0	45,403	40,262	0	44,575	39,637	0	24	0	0	2	63,1	58	0	0,39	0,36	0	-
02.04.2025	0,499	0	45,135	39,4	0	44,314	38,79	0	24	0	0	0	63,1	57,9	0	0,4	0,37	0	-
03.04.2025	0,493	0	45,5	39,849	0	44,672	39,23	0	24	0	0	0	63,1	58	0	0,42	0,39	0	-
04.04.2025	0,471	0	44,543	39,196	0	43,746	38,599	0	24	0	0	0	62,5	57,5	0	0,43	0,41	0	-
05.04.2025	0,504	0	46,173	40,136	0	45,359	39,531	0	24	0	0	0	62,1	57,2	0	0,44	0,41	0	-
06.04.2025	0,499	0	45,648	39,779	0	44,843	39,182	0	24	0	0	0	62,1	57	0	0,44	0,41	0	-
07.04.2025	0,48	0	45,18	39,639	0	44,384	39,043	0	24	0	0	0	62,1	57,1	0	0,44	0,41	0	-
08.04.2025	0,508	0	45,213	39,115	0	44,416	38,528	0	24	0	0	0	62,1	57	0	0,44	0,41	0	-
09.04.2025	0,496	0	44,83	38,978	0	44,041	38,395	0	24	0	0	0	62	56,9	0	0,44	0,41	0	-
10.04.2025	0,497	0	44,85	38,982	0	44,06	38,398	0	24	0	0	0	62	56,9	0	0,44	0,41	0	-
11.04.2025	0,503	0	44,885	38,872	0	44,095	38,29	0	24	0	0	0	62	57	0	0,44	0,41	0	-
12.04.2025	0,483	0	44,52	38,868	0	43,736	38,285	0	24	0	0	0	62,1	57	0	0,44	0,41	0	-
13.04.2025	0,54	0	45,125	38,296	0	44,329	37,72	0	24	0	0	0	62,1	57,1	0	0,44	0,41	0	-
14.04.2025	0,489	0	44,155	38,269	0	43,376	37,692	0	24	0	0	0	62,1	57,2	0	0,44	0,42	0	-
15.04.2025	0,441	0	43,323	38,431	0	42,559	37,854	0	24	0	0	0	62,1	57	0	0,44	0,42	0	-
16.04.2025	0,479	0	43,695	38,073	0	42,926	37,503	0	24	0	0	0	62,1	57	0	0,44	0,42	0	-
17.04.2025	0,493	0	43,675	37,779	0	42,906	37,214	0	24	0	0	0	62	56,9	0	0,44	0,42	0	-
18.04.2025	0,478	0	43,348	37,676	0	42,584	37,111	0	24	0	0	0	62,1	57	0	0,45	0,42	0	-
19.04.2025	0,466	0	43,188	37,756	0	42,428	37,19	0	24	0	0	0	62	57	0	0,45	0,42	0	-
20.04.2025	0,483	0	43,338	37,62	0	42,575	37,057	0	24	0	0	0	62	56,9	0	0,44	0,42	0	-
21.04.2025	0,496	0	43,358	37,42	0	42,595	36,862	0	24	0	0	0	62	56,8	0	0,44	0,42	0	-
22.04.2025	0,474	0	42,985	37,511	0	42,229	36,953	0	24	0	0	0	62	56,8	0	0,44	0,42	0	-
23.04.2025	0,521	0	43,313	37,112	0	42,536	36,553	0	24	0	0	0	62,6	57,2	0	0,44	0,42	0	-
Итого:	15,304	0	1399,54	1220,819	0	1374,528	1202,222	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,304																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	1326,545	94511,172	79941,891	0	92777,625	78771,031	0	62812	696	6319,92	0
23.04.2025	1341,849	95910,711	81162,711	0	94152,156	79973,25	0	63556	1440	6319,92	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:53:21