

#35003#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель	УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя	Зоологический пер. 1-3, Калининград
Номер абонента	13
Порядковый номер	8453
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер	18072162
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0,981	0	9,156	0	0	9,008	0	0	24	0	59,5	33,4	0,61	0,61	-
13.10.2023	1,204	0	10,683	0	0	10,493	0	0	24	0	62,4	35	0,62	0,61	-
14.10.2023	0,928	0	7,824	0	0	7,695	0	0	24	0	59,9	31,1	0,62	0,61	-
15.10.2023	1,57	0	14,891	0	0	14,621	0	0	24	0	63,1	37,5	0,62	0,61	-
16.10.2023	1,886	0	18,445	0	0	18,098	0	0	24	0	64,4	39,5	0,61	0,6	-
17.10.2023	1,856	0	17,773	0	0	17,437	0	0	24	0	64,5	39,1	0,61	0,6	-
18.10.2023	1,71	0	15,81	0	0	15,521	0	0	24	0	63,4	37,1	0,6	0,6	-
19.10.2023	2,2	0	21,541	0	0	21,128	0	0	24	0	65,1	40,2	0,59	0,58	-
20.10.2023	2,386	0	22,459	0	0	21,998	0	0	24	0	67,5	41,6	0,6	0,59	-
21.10.2023	2,189	0	20,01	0	0	19,608	0	0	24	0	66,9	40,2	0,61	0,6	-
22.10.2023	1,707	0	15,561	0	0	15,273	0	0	24	0	63,7	37	0,61	0,61	-
23.10.2023	1,565	0	13,858	0	0	13,606	0	0	24	0	63,3	35,8	0,6	0,59	-
Итого:	20,182	0	188,011	0	0	184,486	0	0	288	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,82														

Общее время работы системы, ч 288
Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	341,33	3368,393	0	0	3291,959	0	0	6930	1026
23.10.2023	361,512	3556,405	0	0	3476,444	0	0	7218	1026

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2023 13:15:05