

#121069#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Янтарный сказ, АО
Карла Маркса 18, Калининград
506
8983
ТВ7 (АСЦП)
20120299
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	61,815	0	707,355	0	0	687,621	0	0	24	0	79,9	58,4	0,4	0,38	-
22.02.2025	57,145	0	667,935	0	0	650,737	0	0	24	0	76,4	55,5	0,41	0,38	-
23.02.2025	55,955	0	704,19	0	0	686,662	0	0	24	0	74,9	55,4	0,41	0,38	-
24.02.2025	50,651	0	657,03	0	0	641,544	0	0	24	0	72,6	53,8	0,41	0,38	-
25.02.2025	51,013	0	715,04	0	0	698,855	0	0	24	0	71	53,6	0,41	0,38	-
26.02.2025	47,551	0	627,525	0	0	613,407	0	0	24	0	70,8	52,3	0,41	0,38	-
27.02.2025	44,923	0	574,13	0	0	561,29	0	0	24	0	70,5	51,4	0,41	0,38	-
28.02.2025	45,179	0	553,39	0	0	541,055	0	0	24	0	70,4	50,5	0,41	0,38	-
01.03.2025	47,526	0	569,645	0	0	556,449	0	0	24	0	72	51,6	0,41	0,38	-
02.03.2025	45,347	0	556,06	0	0	543,361	0	0	24	0	71,4	51,5	0,41	0,38	-
03.03.2025	43,288	0	535,295	0	0	523,273	0	0	24	0	70,7	51	0,41	0,38	-
04.03.2025	42,201	0	520,445	0	0	508,829	0	0	24	0	70,4	50,6	0,41	0,38	-
05.03.2025	39,899	0	482	0	0	471,226	0	0	24	0	70,5	50,3	0,41	0,38	-
06.03.2025	38,307	0	461,87	0	0	451,588	0	0	24	0	70,4	50,1	0,41	0,38	-
07.03.2025	38,484	0	472,91	0	0	462,382	0	0	24	0	70,4	50,5	0,41	0,38	-
08.03.2025	39,048	0	470,66	0	0	460,184	0	0	24	0	70,4	50,2	0,41	0,38	-
09.03.2025	36,662	0	460,51	0	0	450,209	0	0	24	0	70,5	51,1	0,42	0,38	-
10.03.2025	34,083	0	439,87	0	0	430,087	0	0	24	0	70,3	51,4	0,42	0,38	-
11.03.2025	39,081	0	502,765	0	0	491,659	0	0	24	0	70,1	51,2	0,41	0,38	-
12.03.2025	40,423	0	515,015	0	0	503,552	0	0	24	0	70,3	51,2	0,41	0,38	-
13.03.2025	43,079	0	521,03	0	0	509,098	0	0	24	0	71,5	51,3	0,41	0,38	-
14.03.2025	47,245	0	559,485	0	0	546,252	0	0	24	0	72,8	52,1	0,41	0,38	-
15.03.2025	48,363	0	554,165	0	0	540,579	0	0	24	0	74,2	52,8	0,41	0,38	-
16.03.2025	47,356	0	556,685	0	0	543,151	0	0	24	0	74	53,2	0,41	0,38	-
17.03.2025	51,752	0	583,31	0	0	568,824	0	0	24	0	74,8	53,1	0,41	0,38	-
18.03.2025	47,564	0	580,4	0	0	566,679	0	0	24	0	72,8	52,7	0,41	0,38	-
19.03.2025	44,679	0	558,77	0	0	546,159	0	0	24	0	70,9	51,4	0,41	0,38	-
20.03.2025	42,58	0	544,74	0	0	532,559	0	0	24	0	70,6	51,5	0,41	0,38	-
Итого:	1271,199	0	15652,225	0	0	15287,271	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	303,621														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	7223,96	116137,66	0	0	113434,263	0	0	6371	187
20.03.2025	8495,16	131789,885	0	0	128721,533	0	0	7043	187

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:18:52