

#126367#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Вагнера 2-8, Калининград

4402

8480

ВКТ-7

00210162

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,219	0	138,49	139,01	135,46	137,19	-1,73	24	0	1	69,4	53,1	16,33	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	2,086	0	135,67	136,24	132,74	134,41	-1,67	24	0	1	69,2	53,5	15,69	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	2,1	0	133,1	133,76	130,28	132,03	-1,75	24	0	1	68,9	52,8	16,09	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,196	0	134,45	135,06	131,56	133,31	-1,75	24	0	1	68,8	52,2	16,66	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	1,833	0	120,76	121,69	118,16	120,05	-1,89	24	0	1	69,2	53,7	15,47	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	1,788	0	119,25	120,22	116,72	118,62	-1,9	24	0	1	68,7	53,4	15,29	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	2,061	0	129,93	130,65	127,13	128,94	-1,81	24	0	1	69,2	53	16,18	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	2,147	0	132,87	133,51	129,98	131,77	-1,79	24	0	1	69,2	52,7	16,49	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,276	0	143,05	143,57	139,95	141,65	-1,7	24	0	1	69,3	53	16,25	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,027	0	132,92	133,68	130,03	131,88	-1,85	24	0	1	69,1	53,6	15,57	0,6	0,4	-
03.04.2025	1,756	0	122,4	123,36	119,74	121,6	-1,86	24	0	1	69,4	54,8	14,63	0,6	0,4	-
04.04.2025	1,994	0	133,03	133,82	130,18	132	-1,82	24	0	1	69,1	53,8	15,29	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,544	0	150,93	151,22	147,46	149,07	-1,61	24	0	1	72,1	54,9	17,22	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,83	0	155,02	155,03	151,21	152,79	-1,58	24	0	1	74	55,4	18,69	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,517	0	141,98	142,37	138,59	140,33	-1,74	24	0	1	73,3	55,2	18,13	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,449	0	144,35	144,78	141,05	142,79	-1,74	24	0	1	71,2	53,8	17,33	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,413	0	142,4	142,83	139,17	140,87	-1,7	24	0	1	71,5	54,1	17,32	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,625	0	150,44	150,62	147	148,56	-1,56	24	0	1	71,6	53,8	17,82	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,246	0	138,4	138,97	135,33	137,08	-1,75	24	0	1	70,2	53,6	16,58	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,126	0	130,91	131,51	128,05	129,82	-1,77	24	0	1	69,3	52,7	16,6	0,6	0,4	-
13.04.2025	1,689	0	113,17	114,19	110,73	112,65	-1,92	24	0	1	69	53,8	15,21	0,6	0,4	-
14.04.2025	1,416	0	110,67	111,85	108,32	110,23	-1,91	24	0	1	68,8	55,8	13,05	0,6	0,4	-
15.04.2025	1,33	0	117,42	118,7	114,88	116,87	-1,99	24	0	1	69,2	57,6	11,54	0,6	0,4	-
16.04.2025	1,049	0	119,06	120,72	116,55	118,72	-2,17	24	0	1	68,4	59,5	8,97	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,434	0	98,54	100,82	96,47	98,95	-2,48	24	0	1	68,3	63,8	4,48	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,388	0	87,88	90,34	86,07	88,67	-2,6	24	0	1	67,6	63	4,5	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,508	0	76,29	78,7	74,71	77,32	-2,61	24	0	1	68,1	61,3	6,79	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,468	0	78,73	81,22	77	79,74	-2,74	24	0	1	69,8	63,7	6,08	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,439	0	62,49	64,62	61,22	63,54	-2,32	24	0	1	66,7	59,5	7,18	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,479	0	68,13	69,74	66,69	68,48	-1,79	24	0	1	69,2	62,1	7,13	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,473	0	65,27	66,69	63,86	65,51	-1,65	24	0	1	69,3	62	7,35	0,6	0,4	-
Итого:	52,906	0	3728	3759,49	3646,29	3705,44	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,906															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1935,005	80741,23	80278,94	78860,94	79389,7
23.04.2025	1987,911	84469,23	84038,43	82507,23	83095,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:37:53