

#126227#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ПЖСК №9, УК
Ульяны Громовой 52-58, Калининград

8863
ТВ7 (ASCII)
20108577
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	7,442	0	224,754	0	0	221,845	0	0	24	0	52,9	44,9	0,5	0,47	-
25.03.2025	7,227	0	224,435	0	0	221,529	0	0	24	0	52,7	44,9	0,5	0,46	-
26.03.2025	6,437	0	225,385	0	0	222,835	0	0	24	0	49,4	42,5	0,43	0,4	-
27.03.2025	6,762	0	225,316	0	0	222,645	0	0	24	0	50,5	43,3	0,43	0,4	-
28.03.2025	6,115	0	225,364	0	0	222,894	0	0	24	0	48,7	42,1	0,41	0,38	-
29.03.2025	5,958	0	224,988	0	0	222,518	0	0	24	0	48,6	42,2	0,44	0,41	-
30.03.2025	6,184	0	225,006	0	0	222,507	0	0	24	0	48,9	42,3	0,44	0,41	-
31.03.2025	6,453	0	225,342	0	0	222,77	0	0	24	0	49,6	42,7	0,43	0,4	-
01.04.2025	7,089	0	225,144	0	0	222,358	0	0	24	0	51,6	44	0,48	0,45	-
02.04.2025	6,253	0	225,17	0	0	222,628	0	0	24	0	49,4	42,7	0,43	0,4	-
03.04.2025	5,507	0	224,976	0	0	222,659	0	0	24	0	47	41,1	0,41	0,38	-
04.04.2025	6,703	0	224,909	0	0	222,203	0	0	24	0	51	43,8	0,44	0,41	-
05.04.2025	8,214	0	224,216	0	0	220,964	0	0	24	0	55,8	47	0,47	0,43	-
06.04.2025	8,94	0	224,688	0	0	221,211	0	0	24	0	57,9	48,3	0,45	0,42	-
07.04.2025	8,072	0	224,681	0	0	221,535	0	0	24	0	55,1	46,4	0,46	0,42	-
08.04.2025	7,901	0	224,53	0	0	221,467	0	0	24	0	54,4	45,9	0,47	0,44	-
09.04.2025	7,71	0	224,841	0	0	221,817	0	0	24	0	53,8	45,5	0,46	0,43	-
10.04.2025	8,232	0	224,592	0	0	221,388	0	0	24	0	55,6	46,7	0,47	0,44	-
11.04.2025	7,144	0	224,867	0	0	222,035	0	0	24	0	51,9	44,2	0,45	0,42	-
12.04.2025	6,742	0	224,525	0	0	221,846	0	0	24	0	50,7	43,5	0,47	0,44	-
13.04.2025	5,843	0	225,307	0	0	222,88	0	0	24	0	48,3	42	0,43	0,4	-
14.04.2025	3,361	0	146,525	0	0	145,062	0	0	24	0	46,4	40,9	0,36	0,34	-
Итого:	150,289	0	4869,561	0	0	4809,596	0	0	528	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,896														

Общее время работы системы, ч528

Период нормальной работы системы, ч528

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	2389,124	65406,58	0	0	64467,848	0	0	10850	366
14.04.2025	2539,412	70276,143	0	0	69277,445	0	0	11378	366

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 13:56:03