

#126363#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СПАРУС, ООО
Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)
4578
8419
ТВ7 (АСЦП)
13010845
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	2,662	0	27,475	0	0	26,907	0	0	24	0	67,7	44,1	0,62	0,46	4,4
22.03.2025	2,759	0	27,177	0	0,001	26,606	0	0,001	24	0	68,5	43,7	0,61	0,46	5,6
23.03.2025	2,609	0	27,059	0	0	26,528	0	0	24	0	65,8	42,3	0,59	0,46	5,7
24.03.2025	3,433	0	34,555	0	0	33,831	0	0	24	0	68,2	44	0,6	0,46	6,8
25.03.2025	2,549	0	27,427	0	0	26,856	0	0	24	0	68	45,4	0,6	0,46	5,5
26.03.2025	2,973	0	29,1	0	0,001	28,494	0	0,001	24	0	68	43,1	0,61	0,46	4,4
27.03.2025	2,671	0	27,218	0	0	26,651	0	0	24	0	68	44,1	0,61	0,46	6,9
28.03.2025	2,362	0	24,508	0	0	24	0	0	24	0	67,9	44,5	0,63	0,46	5,7
29.03.2025	1,962	0	21,081	0	0	20,645	0	0	24	0	67,8	45,1	0,63	0,46	8,9
30.03.2025	2,541	0	25,847	0	0	25,31	0	0	24	0	67,9	44	0,62	0,46	9,9
31.03.2025	2,614	0	26,861	0	0	26,302	0	0	24	0	67,9	44,2	0,62	0,46	6,8
01.04.2025	2,967	0	30,062	0	0	29,433	0	0	24	0	68,1	44	0,61	0,46	5,9
02.04.2025	2,188	0	22,507	0	0	22,04	0	0	24	0	67,9	44,2	0,61	0,45	-
03.04.2025	1,924	0	19,402	0	0	18,992	0	0	24	0	68,6	44,5	0,62	0,45	-
04.04.2025	2,345	0	22,26	0	0	21,778	0	0	24	0	69,5	43,9	0,62	0,45	-
05.04.2025	2,931	0	27,711	0	0	27,092	0	0	24	0	70,7	44,9	0,6	0,45	-
06.04.2025	3,138	0	28,792	0	0	28,113	0	0	24	0	72,7	46,1	0,6	0,45	-
07.04.2025	2,739	0	25,814	0	0	25,219	0	0	24	0	72	46,1	0,61	0,45	-
08.04.2025	3,105	0	30,231	0	0	29,571	0	0	24	0	69,8	44,7	0,6	0,45	-
09.04.2025	2,759	0	26,991	0	0	26,402	0	0	24	0	69,9	44,9	0,61	0,45	-
10.04.2025	3,268	0	31,497	0	0	30,796	0	0	24	0	70,6	45,3	0,61	0,46	-
11.04.2025	3,015	0	29,107	0	0	28,471	0	0	24	0	69,9	44,6	0,61	0,45	-
12.04.2025	2,466	0	24,907	0	0	24,361	0	0	24	0	70	45,8	0,62	0,45	-
13.04.2025	1,789	0	18,056	0	0	17,663	0	0	24	0	69,7	45,5	0,63	0,45	-
14.04.2025	1,745	0	16,775	0	0	16,413	0	0	24	0	69,4	44,1	0,63	0,44	-
15.04.2025	1,275	0	13,6	0	0	13,308	0	0	24	0	69,1	46,2	0,59	0,43	-
16.04.2025	1,51	0	15,103	0	0	14,782	0	0	24	0	68,7	44,3	0,56	0,42	-
17.04.2025	1,353	0	14,429	0	0	14,12	0	0	24	0	69	46,2	0,56	0,42	-
18.04.2025	1,182	0	13,155	0	0	12,873	0	0	24	0	69	47,1	0,55	0,41	-
19.04.2025	1,294	0	14,148	0	0	13,849	0	0	24	0	68,5	46,2	0,55	0,42	-
20.04.2025	1,618	0	16,268	0	0	15,922	0	0	24	0	68,7	44,4	0,55	0,42	-
Итого:	73,746	0	739,123	0	0,002	723,328	0	0,002	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,614														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1802,481	16873,452	0	0,009	16483,467	0	0,009	21216	176
20.04.2025	1876,228	17612,574	0	0,011	17206,795	0	0,011	21960	176

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 13:06:36