

#130866#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 19.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СПАРУС, ООО
Ялтинская 20А, Калининград (фитнесе)
4578
8419
ТВ7 (АССII)
13010845
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	1,394	0	15,344	0	0	15,025	0	0	24	0	67,8	45,7	0,54	0,43	-
22.04.2025	1,567	0	15,4	0	0	15,072	0	0	24	0	68,8	44	0,53	0,43	-
23.04.2025	1,688	0	16,719	0	0	16,361	0	0	24	0	69,1	44,4	0,53	0,43	-
24.04.2025	2,05	0	19,055	0	0	18,645	0	0	24	0	69,2	43	0,53	0,43	-
25.04.2025	1,978	0	19,316	0	0	18,907	0	0	24	0	68,6	43,6	0,53	0,43	-
26.04.2025	2,567	0	23,843	0	0	23,327	0	0	24	0	69,4	43,1	0,52	0,43	-
27.04.2025	2,325	0	21,872	0	0	21,398	0	0	24	0	69,5	43,5	0,52	0,43	-
28.04.2025	2,19	0	21,854	0	0	21,385	0	0	24	0	69,1	44,7	0,53	0,43	-
29.04.2025	1,657	0	15,247	0	0	14,911	0	0	24	0	70,1	43,5	0,52	0,43	-
30.04.2025	1,658	0	14,764	0	0	14,432	0	0	24	0	70,9	43,5	0,53	0,43	-
01.05.2025	1,822	0	16,365	0	0	15,998	0	0	24	0	70,7	43,6	0,52	0,43	-
02.05.2025	1,6	0	14,581	0	0	14,253	0	0	24	0	70,9	44,1	0,53	0,43	-
03.05.2025	1,648	0	17,785	0	0	17,417	0	0	24	0	67,6	45,1	0,5	0,41	-
04.05.2025	2,147	0	18,385	0	0	17,966	0	0	24	0	71,4	42,9	0,53	0,43	-
05.05.2025	2,275	0	19,451	0	0	19,008	0	0	24	0	71,3	42,7	0,52	0,43	-
06.05.2025	2,064	0	18,41	0	0	17,993	0	0	24	0	71,1	43,8	0,52	0,43	-
07.05.2025	2,12	0	19,927	0	0	19,489	0	0	24	0	69,9	44	0,52	0,42	-
08.05.2025	1,964	0	17,747	0	0	17,347	0	0	24	0	71	44	0,54	0,43	-
09.05.2025	2,08	0	18,278	0	0	17,862	0	0	24	0	71,3	43,5	0,54	0,43	-
10.05.2025	2,332	0	20,392	0	0	19,928	0	0	24	0	71,4	43,4	0,54	0,43	-
11.05.2025	1,961	0	17,954	0	0	17,551	0	0	24	0	70,8	44,2	0,54	0,43	-
12.05.2025	1,856	0	16,99	0	0	16,608	0	0	24	0	70,8	44,2	0,54	0,43	-
13.05.2025	1,681	0	15,437	0	0	15,089	0	0	24	0	71	44,4	0,54	0,43	-
14.05.2025	2,082	0	17,83	0	0	17,427	0	0	24	0	71,1	42,6	0,53	0,43	-
15.05.2025	1,972	0	17,444	0	0	17,053	0	0	24	0	70,7	43,1	0,53	0,43	-
16.05.2025	2,149	0	18,417	0	0	17,998	0	0	24	0	71,3	42,8	0,53	0,43	-
17.05.2025	2,371	0	20,288	0	0	19,829	0	0	24	0	71,1	42,6	0,54	0,44	-
18.05.2025	2,36	0	20,562	0	0	20,096	0	0	24	0	71,3	43,3	0,55	0,44	-
19.05.2025	1,514	0	13,771	0	0	13,463	0	0	24	0	70,7	43,9	0,55	0,43	-
Итого:	57,072	0	523,428	0	0	511,838	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,631														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	1876,228	17612,574	0	0,011	17206,795	0	0,011	21960	176
19.05.2025	1933,302	18136	0	0,011	17718,632	0	0,011	22656	176

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 12:42:25