

#126356#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Город, ООО, УК

Уральская 2-16, Калининград

5224

7174

ВКТ-7

00262826

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,976	145,66	142,37	142,37	24	0	0	70,7	42,8	27,93	0,56	0,47	5,5
25.03.2025	3,731	139,34	136,23	136,23	24	0	0	70,7	43,3	27,4	0,56	0,48	4,4
26.03.2025	3,661	131,79	128,86	128,86	24	0	0	70,5	42	28,45	0,55	0,48	6,9
27.03.2025	3,756	132,62	129,67	129,67	24	0	0	70,7	41,7	28,98	0,56	0,48	5,7
28.03.2025	3,09	106,61	104,25	104,25	24	0	0	70,5	40,9	29,64	0,56	0,48	8,9
29.03.2025	2,975	103,14	100,85	100,85	24	0	0	70,5	41	29,54	0,55	0,47	9,9
30.03.2025	3,553	122,46	119,72	119,72	24	0	0	70,5	40,8	29,72	0,55	0,48	6,8
31.03.2025	3,645	128,84	125,96	125,96	24	0	0	70,5	41,5	28,98	0,54	0,48	5,9
01.04.2025	3,968	142,05	138,86	138,86	24	0	0	70,6	42	28,6	0,54	0,47	-
02.04.2025	3,38	118,7	116,06	116,06	24	0	0	70,3	41,2	29,15	0,55	0,46	-
03.04.2025	2,898	100,73	98,49	98,49	24	0	0	70	40,6	29,45	0,55	0,46	-
04.04.2025	3,386	120,01	117,33	117,33	24	0	0	70,4	41,5	28,88	0,54	0,48	-
05.04.2025	4,399	165,97	162,14	162,14	24	0	0	71,5	44,4	27,14	0,53	0,48	-
06.04.2025	4,867	178	173,71	173,71	24	0	0	73,6	45,5	28,04	0,54	0,46	-
07.04.2025	4,283	155,64	152,01	152,01	24	0	0	72,4	44,2	28,19	0,54	0,49	-
08.04.2025	4,257	158,78	155,19	155,19	24	0	0	70,9	43,4	27,44	0,55	0,48	-
09.04.2025	4,159	154,55	151,07	151,07	24	0	0	70,8	43,2	27,55	0,53	0,48	-
10.04.2025	4,462	169,55	165,7	165,7	24	0	0	71,2	44,3	26,96	0,54	0,47	-
11.04.2025	3,907	143,11	139,9	139,9	24	0	0	70,7	42,7	27,96	0,54	0,47	-
12.04.2025	3,488	126,97	124,14	124,14	24	0	0	70,7	42,6	28,15	0,55	0,47	-
13.04.2025	2,668	92,51	90,44	90,44	24	0	0	70,2	40,6	29,54	0,56	0,46	-
14.04.2025	2,407	82,3	80,5	80,5	24	0	0	70,2	40,2	29,91	0,55	0,44	-
15.04.2025	2,146	77,48	75,81	75,81	24	0	0	69,7	41,3	28,32	0,55	0,43	-
16.04.2025	1,853	70,89	69,38	69,38	24	0	0	68,9	42,2	26,74	0,56	0,4	-
17.04.2025	1,235	56,47	55,3	55,3	24	0	0	67,7	45,4	22,34	0,56	0,4	-
18.04.2025	1,128	54,36	53,23	53,23	24	0	0	67,5	46,3	21,22	0,55	0,41	-
19.04.2025	1,121	54,68	53,55	53,55	24	0	0	67,4	46,4	20,94	0,55	0,4	-
20.04.2025	1,127	56,5	55,31	55,31	24	0	0	67,2	46,8	20,41	0,55	0,4	-
21.04.2025	1,086	59,88	58,7	58,7	24	0	0	65,8	47,3	18,5	0,53	0,41	-
22.04.2025	1,127	52,88	51,79	51,79	24	0	0	67,7	45,9	21,81	0,54	0,4	-
23.04.2025	1,127	53,12	52,03	52,03	24	0	0	67,5	45,8	21,64	0,54	0,41	-
Итого:	92,866	3455,59	3378,55	3378,55	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	92,866												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	888,042	34483,13	33696,03	33696,03
23.04.2025	980,908	37938,72	37074,58	37074,58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 11:13:39