

#11651#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК  
Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград  
Номер абонента 3450  
Порядковый номер 4859  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00154219  
Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2023	0,949	0,504	47,28	39,11	0	46,34	38,63	7,71	24	0	0	65,4	53,9	11,53	0,7	0,7	-1,5
25.01.2023	0,975	0,541	46,87	38,01	0	46	37,53	8,47	24	0	0	64,3	52,9	11,42	0,7	0,7	-1,9
26.01.2023	0,998	0,579	47,16	37,88	0	46,24	37,4	8,84	24	0	0	64,3	52,9	11,42	0,7	0,7	-1,7
27.01.2023	0,986	0,546	46,2	37,49	0	45,29	37,01	8,28	24	0	0	65,7	53,7	11,99	0,7	0,7	-0,5
28.01.2023	1,051	0,619	46,75	36,83	0	45,85	36,35	9,5	24	0	0	65,3	53,5	11,78	0,7	0,7	-0,9
29.01.2023	1,112	0,674	47,51	36,87	0	46,58	36,39	10,19	24	0	0	65,8	53,6	12,18	0,7	0,7	0,4
30.01.2023	1,049	0,615	48,4	38,46	0	47,47	37,94	9,53	24	0	0	64,4	53	11,36	0,7	0,7	2
31.01.2023	0,972	0,554	45,87	36,8	0	45,03	36,32	8,71	24	0	0	63,5	52,1	11,47	0,7	0,7	3,1
01.02.2023	0,924	0,514	43,32	35,03	0	42,51	34,55	7,96	24	0	0	63,7	51,6	12,07	0,7	0,7	3
02.02.2023	0,958	0,551	42,35	33,45	0	41,56	32,97	8,59	24	0	0	64,4	52,1	12,28	0,7	0,7	1,6
03.02.2023	0,952	0,542	41,98	33,22	0	41,2	32,74	8,46	24	0	0	64,2	51,7	12,5	0,7	0,7	-0,5
04.02.2023	0,972	0,562	42,5	33,53	0	41,67	33,05	8,62	24	0	0	64,9	52,5	12,48	0,7	0,7	-1,1
05.02.2023	1,092	0,687	44,5	33,58	0	43,63	33,1	10,53	24	0	0	64,8	52,5	12,36	0,7	0,7	-2,2
06.02.2023	0,982	0,573	42,81	33,61	0	41,97	33,13	8,84	24	0	0	64,6	52,2	12,38	0,7	0,7	-0,5
07.02.2023	0,936	0,528	42,04	33,58	0	41,24	33,1	8,14	24	0	0	64,7	52,3	12,37	0,7	0,7	1,4
08.02.2023	0,926	0,524	41,69	33,18	0	40,91	32,7	8,21	24	0	0	63,8	51,4	12,33	0,7	0,7	0,3
09.02.2023	0,989	0,59	42,44	32,96	0	41,65	32,48	9,17	24	0	0	64	51,5	12,45	0,7	0,7	-0,8
10.02.2023	1,006	0,613	42,88	32,99	0	42,05	32,51	9,54	24	0	0	64,1	52	12,11	0,7	0,7	1,9
11.02.2023	0,934	0,518	41,84	33,44	0	41,01	32,96	8,05	24	0	0	64,5	52	12,57	0,7	0,7	3,4
12.02.2023	1,132	0,741	45,3	33,39	0	44,45	32,91	11,54	24	0	0	63,8	51,7	12,1	0,7	0,7	0,4
13.02.2023	1,043	0,651	43,75	33,32	0	42,95	32,87	10,08	24	0	0	63,6	51,4	12,18	0,7	0,7	4,9
14.02.2023	0,84	0,603	32,74	22,77	0	32,15	22,46	9,69	24	0	0	63,2	53,1	10,12	0,7	0,7	3,3
15.02.2023	0,936	0,602	40,13	30,64	0	39,4	30,16	9,24	24	0	0	64,9	53,8	11,09	0,7	0,7	2,9
16.02.2023	0,938	0,541	41,95	33,23	0	41,18	32,75	8,43	24	0	0	63,9	51,7	12,16	0,7	0,7	2,2
17.02.2023	0,906	0,511	41,4	33,16	0	40,63	32,68	7,95	24	0	0	64,2	52	12,15	0,7	0,7	4,5
18.02.2023	1,038	0,635	43,3	33,18	0	42,46	32,7	9,76	24	0	0	64,6	52,1	12,49	0,7	0,7	5,6
19.02.2023	1,112	0,723	44,69	33,03	0	43,85	32,55	11,3	24	0	0	63,7	51,8	11,96	0,7	0,7	3,1
20.02.2023	0,934	0,548	41,81	32,88	0	41,06	32,4	8,66	24	0	0	63,2	51,2	11,95	0,7	0,7	2,8
21.02.2023	0,974	0,581	42,13	32,82	0	41,37	32,34	9,03	24	0	0	63,8	51,5	12,27	0,7	0,7	-
22.02.2023	0,996	0,596	42,56	32,99	0	41,74	32,51	9,23	24	0	0	64,6	52,3	12,27	0,7	0,7	-
23.02.2023	0,853	0,492	38,27	30,35	0	37,55	29,92	7,63	22	2	1	63,9	51,7	12,21	0,7	0,7	-
Итого:	30,465	0	1342,42	1051,78	0	1316,99	1037,11	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,465																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2023	1201,142	55807,62	43152,05	0	54343,73	42248,51
23.02.2023	1231,607	57150,04	44203,83	0	55660,72	43285,62

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.02.2023 8:10:35