

#85361#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент: ТСЖ Заводская 27

Адрес: Заводская, 27

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные раскоды:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 0.00 °C

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00154219

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=3

ТЗ=1

КС=0х63F9

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС	DI м3
23.05.2024	62,47	51,61	10,86	40,67	39,96	31,63	31,15	0	8,81	7	7	0,888	0,551	24	0		0
24.05.2024	63,18	52,11	11,07	40,55	39,81	31,62	31,15	0	8,66	7	7	0,893	0,548	24	0		0
25.05.2024	63,16	52,23	10,93	41,4	40,66	31,4	30,93	0	9,73	7	7	0,953	0,618	24	0		0
26.05.2024	61,42	51,46	9,96	40,38	39,7	30,27	29,86	0	9,84	7	7	0,904	0,609	24	0		0
27.05.2024	62,65	52,07	10,58	40,72	40,01	31,62	31,14	0	8,87	7	7	0,885	0,558	24	0		0
28.05.2024	63,39	52,58	10,81	40,99	40,24	31,57	31,09	0	9,15	7	7	0,917	0,583	24	0		0
29.05.2024	63,03	52,21	10,82	40,3	39,6	31,85	31,37	0	8,23	7	7	0,857	0,519	24	0		0
30.05.2024	62,46	51,72	10,74	40,61	39,93	31,83	31,35	0	8,58	7	7	0,872	0,541	24	0		0
31.05.2024	62,73	52,08	10,65	41,64	40,92	31,87	31,39	0	9,53	7	7	0,933	0,601	24	0		0
01.06.2024	63,46	52,47	10,99	41,43	40,69	32	31,52	0	9,17	7	7	0,928	0,588	24	0		0
02.06.2024	62,96	52,2	10,76	41,86	41,1	31,55	31,09	0	10,01	7	7	0,963	0,633	24	0		0
03.06.2024	64,08	52,87	11,21	41,18	40,41	31,85	31,37	0	9,04	7	7	0,931	0,577	24	0		0
04.06.2024	63,75	52,73	11,02	43,51	42,71	31,09	30,61	0	12,1	7	7	1,11	0,77	24	0		0
05.06.2024	47,75	47,37	0,38	3,4	3,37	3,07	3,04	0	0,33	7	7	0,015	0,009	24	0	*	0
06.06.2024	21,21	21,61	-0,4	0,11	0,11	0,04	0,04	0	0,07	7	7	0	0	24	0	*	0
07.06.2024	20,95	21,35	-0,4	0,09	0,09	0,03	0,03	0	0,06	7	7	0	0	24	0	*	0
08.06.2024	20,53	20,52	0,01	0,07	0,07	0,02	0,02	0	0,05	7	7	0	0	24	0	*	0
09.06.2024	20,21	20,07	0,14	0,08	0,08	0,01	0,01	0	0,07	7	7	0	0	24	0	*	0
10.06.2024	18,95	19,55	-0,6	0,17	0,17	0,12	0,12	0	0,05	7	7	0,002	0,002	24	0	*	0
11.06.2024	20,01	19,96	0,05	0,04	0,04	0,01	0,01	0	0,03	7	7	0	0	24	0	*	0
12.06.2024	19,67	19,64	0,03	0,05	0,05	0	0	0	0,05	7	7	0	0	24	0	*	0
13.06.2024	18,47	19,15	-0,68	0,11	0,11	0,03	0,03	0	0,08	7	7	0	0	24	0	*	0
14.06.2024	19,19	19,12	0,07	0,05	0,05	0,02	0,02	0	0,03	7	7	0	0	24	0	*	0
15.06.2024	18,62	19,17	-0,55	0,06	0,06	0,02	0,02	0	0,04	7	7	0	0	24	0	*	0
16.06.2024	19,67	19,54	0,13	0,05	0,05	0,01	0,01	0	0,04	7	7	0	0	24	0	*	0
17.06.2024	20,07	20,15	-0,08	1,12	1,12	0,97	0,97	0	0,15	7	7	0,003	0,003	24	0	*	0
18.06.2024	49,14	40,98	8,16	27,1	26,76	19,48	19,31	0	7,45	7	7	0,523	0,413	24	0		0
19.06.2024	65,2	54,64	10,56	30,85	30,24	24,24	23,9	0	6,34	7	7	0,667	0,412	17	7	*	0
20.06.2024	62,73	52,05	10,68	45,33	44,52	34,62	34,14	0	10,38	7	7	1,016	0,649	24	0		0
21.06.2024	62,9	51,94	10,96	42,11	41,34	34,09	33,61	0	7,73	7	7	0,855	0,487	24	0		0
22.06.2024	62,85	51,96	10,89	43,3	42,5	33,7	33,22	0	9,28	7	7	0,945	0,585	24	0		0
23.06.2024	62,26	51,55	10,71	44,51	43,72	33,72	33,24	0	10,48	7	7	1,01	0,651	24	0		0
Итого:				773,84	760,19	594,35	585,76	0	174,43			17,07	10,907	761	7		0
Средние:	45,91	39,64	6,26							7	7						

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	DI м3
22/05/2424:00	13032,68	12805,3	10022,55	9887,14	0	2918,16	284,919	180,654	6920	530	0
23/06/2424:00	13806,52	13565,49	10616,9	10472,9	0	3092,59	301,989	191,561	7681	537	0
Итого:	773,84	760,19	594,35	585,76	0	174,43	17,07	10,907	761	7	0

Период нормальной работы 761ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 7ч

Время работы прибора после сброса 8228ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

