

#124661#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Летняя 48, Калининград (старый корпус)
3777

Заводской номер счётчика 00104297	Показания прибора, Гкал 20.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1620,521	1578,074	42.447

Подпись исполнителя



#124660#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 3777
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104297
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.04.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	5,6	1,632	0,003	65,91	63,54	0,03	64,29	62,83	0,03	0,03	24	0	0	75,3	49,9	25,38	0,7	0,7
22.03.2025	5,7	1,555	0,002	68,89	66,1	0,02	67,16	65,27	0,02	0,02	24	0	0	75,4	52,3	23,12	0,7	0,7
23.03.2025	6,8	1,532	0,003	65,94	62,91	0,03	64,31	62,15	0,03	0,03	24	0	0	74,1	50,3	23,79	0,7	0,7
24.03.2025	5,5	1,713	0	70,69	67,71	0	68,91	66,91	0	0	24	0	0	75,4	50,6	24,88	0,7	0,7
25.03.2025	4,4	1,556	0,004	75,83	72,81	0,04	73,91	71,78	0,04	0,04	24	0	0	75,4	54,5	20,97	0,7	0,7
26.03.2025	6,9	1,662	0	64,7	61,75	0	63,07	61,05	0	0	24	0	0	75,4	49	26,39	0,7	0,7
27.03.2025	5,7	1,647	0,001	65,69	62,7	0,01	64,02	61,96	0,01	0,01	24	0	0	75,5	49,7	25,73	0,7	0,7
28.03.2025	8,9	1,279	0,002	48,25	45,71	0,02	47,04	45,22	0,02	0,02	24	0	0	75,3	48,1	27,19	0,7	0,7
29.03.2025	9,9	1,202	0,002	45,54	42,98	0,02	44,39	42,5	0,02	0,02	24	0	0	75	47,9	27,09	0,7	0,7
30.03.2025	6,8	1,591	0	60,8	57,81	0	59,29	57,18	0	0	24	0	0	75,3	48,4	26,85	0,7	0,7
31.03.2025	5,9	1,537	0,001	57,63	54,87	0,01	56,21	54,29	0,01	0,01	24	0	0	75,2	47,9	27,34	0,7	0,7
01.04.2025	-	1,558	0,002	61,49	58,78	0,02	59,97	58,13	0,02	0,02	24	0	0	75,2	49,2	25,99	0,7	0,7
02.04.2025	-	1,412	0,002	54,21	51,76	0,02	52,87	51,17	0,02	0,02	24	0	0	75,2	48,5	26,68	0,7	0,7
03.04.2025	-	1,293	0,002	45,09	42,59	0,02	44	42,15	0,02	0,02	24	0	0	75	45,6	29,37	0,7	0,7
04.04.2025	-	1,483	0,001	56,19	53,32	0,01	54,78	52,77	0,01	0,01	24	0	0	75,2	48,1	27,06	0,7	0,7
05.04.2025	-	1,855	0,001	81,77	78,06	0,01	79,72	77,05	0,01	0,01	24	0	0	75,7	52,4	23,27	0,7	0,7
06.04.2025	-	1,858	0,003	93,92	89,96	0,03	91,54	88,7	0,03	0,03	24	0	0	75,9	55,6	20,28	0,7	0,7
07.04.2025	-	1,874	0,003	86,02	82,03	0,03	83,86	80,93	0,03	0,03	24	0	0	75,7	53,4	22,3	0,7	0,7
08.04.2025	-	1,716	0,003	75,06	71,48	0,03	73,19	70,57	0,03	0,03	24	0	0	75,6	52,2	23,42	0,7	0,7
09.04.2025	-	1,94	0,001	80,5	76,67	0,01	78,48	75,74	0,01	0,01	24	0	0	75,7	51	24,74	0,7	0,7
10.04.2025	-	1,941	0,003	89,09	85	0,03	86,88	83,91	0,03	0,03	24	0	0	75,1	52,8	22,31	0,7	0,7
11.04.2025	-	1,609	0,002	72,85	69,13	0,02	71,08	68,3	0,02	0,02	24	0	0	73,6	51	22,59	0,7	0,7
12.04.2025	-	1,617	0,003	78,4	74,49	0,03	76,51	73,52	0,03	0,03	24	0	0	73,7	52,6	21,06	0,7	0,7
13.04.2025	-	1,05	0,002	44,3	41,26	0,02	43,26	40,81	0,02	0,02	24	0	0	73	48,8	24,2	0,7	0,7
14.04.2025	-	1,08	0	36,72	33,95	0	35,85	33,64	0	0	24	0	0	72,8	42,6	30,19	0,7	0,7
15.04.2025	-	0,932	0,001	35,57	32,81	0,01	34,76	32,49	0,01	0,01	24	0	0	72,6	45,7	26,85	0,7	0,7
16.04.2025	-	1,034	0	37,12	34,3	0	36,23	33,98	0	0	24	0	0	72,4	43,8	28,59	0,7	0,7
17.04.2025	-	0,795	0	31,45	28,66	0	30,73	28,37	0	0	24	0	0	71,8	45,7	26,05	0,7	0,7
18.04.2025	-	0,469	0,001	24,64	22,58	0,01	24,1	22,32	0,01	0,01	24	0	0	70,6	51,2	19,43	0,7	0,7
19.04.2025	-	0,015	0	12,63	11,89	0	12,4	11,67	0	0	24	0	0	68,2	66,8	1,36	0,7	0,7
20.04.2025	-	0,01	0	13,41	12,65	0	13,16	12,41	0	0	24	0	0	68,5	67,7	0,84	0,7	0,7
Итого:	6,4	42,447	0,048	1800,3	1710,26	0,48	1755,97	1689,77	0,48	0,48	744	0	-	74,15	50,75	23,4	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.03.2025	1578,074	165669,46	165785,48	3,64	162161,41	163157,43	3,59
20.04.2025	1620,521	167469,76	167495,74	4,12	163917,38	164847,2	4,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения