

#11562#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель: Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области, ГБОУ КО
Адрес потребителя: Комсомольская 91 А1, Калининград
Номер абонента: 3374
Порядковый номер: 5387
Тип теплосчётчика: ТЕМ104-1
Заводской номер: 1027675
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0,374	22,275	21,814	24	24	0	0	0	0	2	0	68	50,9	0,89	0,5	-
22.08.2021	0,376	22,904	22,431	24	24	0	0	0	0	2	0	67,9	51,2	0,89	0,5	-
23.08.2021	0,4	25,686	25,156	24	24	0	0	0	0	2	0	67,9	52,1	0,89	0,5	-
24.08.2021	0,395	24,847	24,34	24	24	0	0	0	0	2	0	67,5	51,3	0,89	0,5	-
25.08.2021	0,392	25,528	24,994	24	24	0	0	0	0	2	0	68,4	52,8	0,89	0,5	-
26.08.2021	0,386	23,382	22,897	24	24	0	0	0	0	2	0	68,1	51,3	0,89	0,5	-
27.08.2021	0,386	22,643	22,179	24	24	0	0	0	0	2	0	67,6	50,3	0,89	0,5	-
28.08.2021	0,324	20,615	20,19	24	24	0	0	0	0	2	0	67,8	51,8	0,89	0,5	-
29.08.2021	0,319	19,597	19,197	24	24	0	0	0	0	2	0	67,4	50,9	0,89	0,5	-
30.08.2021	0,334	22,114	21,661	24	24	0	0	0	0	2	0	67,6	52,3	0,89	0,5	-
31.08.2021	0,349	24,191	23,702	24	24	0	0	0	0	2	0	67,1	52,5	0,89	0,5	-
01.09.2021	0,405	24,129	23,628	24	24	0	0	0	0	2	0	68,1	51	0,89	0,5	-
02.09.2021	0,438	24,538	24,025	24	24	0	0	0	0	2	0	68,3	50,2	0,89	0,5	-
03.09.2021	0,472	25,859	25,319	24	24	0	0	0	0	2	0	68,3	49,7	0,89	0,5	-
04.09.2021	0,45	25,496	24,964	24	24	0	0	0	0	2	0	68,3	50,3	0,89	0,5	-
05.09.2021	0,468	24,455	23,941	24	24	0	0	0	0	2	0	68,6	49,1	0,89	0,5	-
06.09.2021	0,497	28,085	27,489	24	24	0	0	0	0	2	0	68,9	50,9	0,89	0,5	-
07.09.2021	0,504	27,731	27,16	24	24	0	0	0	0	2	0	67,8	49,4	0,89	0,5	-
08.09.2021	0,472	31,034	30,391	24	24	0	0	0	0	2	0	68	52,5	0,89	0,5	-
09.09.2021	0,479	28,354	27,785	24	24	0	0	0	0	3	0	66,8	49,7	0,89	0,5	-
10.09.2021	0,505	26,182	25,63	24	24	0	0	0	0	3	0	68,7	49,1	0,89	0,5	-
11.09.2021	0,425	24,747	24,231	24	24	0	0	0	0	2	0	68,3	50,8	0,89	0,5	-
12.09.2021	0,42	24,646	24,131	24	24	0	0	0	0	2	0	68,4	51	0,89	0,5	-
13.09.2021	0,497	28,083	27,492	24	24	0	0	0	0	2	0	68,6	50,6	0,89	0,5	-
14.09.2021	0,564	30,399	29,767	24	24	0	0	0	0	2	0	68,1	49,3	0,89	0,5	-
15.09.2021	0,443	27,628	27,05	24	24	0	0	0	0	2	0	68,4	52,1	0,89	0,5	-
16.09.2021	0,448	26,341	25,79	24	24	0	0	0	0	3	0	68,4	51,1	0,89	0,5	-
17.09.2021	0,411	24,781	24,265	24	24	0	0	0	0	2	0	68,2	51,3	0,89	0,5	-
18.09.2021	0,341	21,592	21,146	24	24	0	0	0	0	2	0	67,9	51,9	0,89	0,5	-
19.09.2021	0,346	21,408	20,969	24	24	0	0	0	0	2	0	67,7	51,3	0,89	0,5	-
20.09.2021	0,38	27,22	26,659	24	24	0	0	0	0	2	0	67,8	53,7	0,89	0,5	-
Итого:	13	776,49	760,393	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2021	10,007	889,491	870,453	558,27	0
20.09.2021	23,008	1665,981	1630,848	1302,27	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2021 7:37:14