

#121242#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Пролетарская 37-39, Калининград

4402

7042

ВКТ-7

00233726

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,993	0,001	109,77	108,81	107,09	107,26	-0,17	24	0	0	74	55,4	18,67	0,6	0,4	-
25.02.2025	1,977	0,014	107,82	106,63	105,34	105,22	0,12	24	0	0	71,7	53	18,69	0,6	0,4	-
26.02.2025	1,844	0,01	107,48	106,37	105	104,92	0,08	24	0	0	71,7	54,2	17,49	0,6	0,4	-
27.02.2025	1,837	0,02	106,79	105,52	104,46	104,14	0,32	24	0	0	69,9	52,5	17,4	0,6	0,4	-
28.02.2025	1,942	0,007	106,85	105,76	104,48	104,41	0,07	24	0	0	70,6	52	18,51	0,6	0,4	-
01.03.2025	2,038	0,007	109,71	108,57	107,13	107,09	0,04	24	0	0	72,8	53,9	18,96	0,6	0,4	-
02.03.2025	1,954	0,012	108,29	107,07	105,73	105,6	0,13	24	0	0	72,8	54,4	18,35	0,6	0,4	-
03.03.2025	1,787	0,025	104,43	103,13	102,11	101,72	0,39	24	0	0	70,8	53,5	17,26	0,6	0,4	-
04.03.2025	1,75	0,026	102,8	101,43	100,54	100,07	0,47	24	0	0	70,4	53,2	17,12	0,6	0,4	-
05.03.2025	1,613	0,029	101,53	100,25	99,34	98,9	0,44	24	0	0	69,8	53,8	15,98	0,6	0,4	-
06.03.2025	1,563	0,026	101,58	100,33	99,36	98,95	0,41	24	0	0	69,9	54,5	15,46	0,6	0,4	-
07.03.2025	1,545	0,028	101,75	100,47	99,52	99,06	0,46	24	0	0	69,8	54,6	15,24	0,6	0,4	-
08.03.2025	1,572	0,031	103,48	102,17	101,24	100,71	0,53	24	0	0	69,5	54,3	15,2	0,6	0,4	-
09.03.2025	1,488	0,031	101,59	100,28	99,38	98,87	0,51	24	0	0	69,4	54,7	14,67	0,6	0,4	-
10.03.2025	1,376	0,033	101	99,69	98,79	98,21	0,58	24	0	0	69,8	56,2	13,58	0,6	0,4	-
11.03.2025	1,776	0,01	110,12	109,12	107,7	107,67	0,03	24	0	0	70	53,6	16,44	0,6	0,4	-
12.03.2025	1,69	0,003	114,37	113,68	111,83	112,06	-0,23	24	0	0	70,5	55,3	15,19	0,6	0,4	-
13.03.2025	1,882	0,008	110,49	109,49	107,89	107,93	-0,04	24	0	0	72,4	55	17,41	0,6	0,4	-
14.03.2025	1,973	0,011	107,12	105,88	104,47	104,36	0,11	24	0	0	74,4	55,6	18,8	0,6	0,4	-
15.03.2025	2,092	0,006	107,69	106,52	104,99	105,01	-0,02	24	0	0	74,8	54,9	19,9	0,6	0,4	-
16.03.2025	2,065	0,002	107,04	105,95	104,36	104,46	-0,1	24	0	0	75,1	55,3	19,79	0,6	0,4	-
17.03.2025	2,131	0,004	107,21	106,19	104,52	104,67	-0,15	24	0	0	75,6	55,2	20,44	0,6	0,4	-
18.03.2025	1,905	0,003	105,71	104,8	103,13	103,28	-0,15	24	0	0	74	55,4	18,54	0,6	0,4	-
19.03.2025	1,803	0,012	104,07	102,96	101,67	101,52	0,15	24	0	0	71,8	54,2	17,6	0,6	0,4	-
20.03.2025	1,696	0,028	101,56	100,22	99,29	98,85	0,44	24	0	0	70,7	53,9	16,79	0,6	0,4	-
21.03.2025	1,68	0,033	102,37	100,97	100,2	99,63	0,57	24	0	0	69,1	52,7	16,44	0,6	0,4	-
22.03.2025	1,669	0,025	102,37	101,12	100,12	99,75	0,37	24	0	0	70,2	53,8	16,43	0,6	0,4	-
23.03.2025	1,612	0,019	101,51	100,32	99,28	98,99	0,29	24	0	0	69,3	53,2	16,05	0,6	0,4	-
Итого:	50,253	0	2956,5	2923,7	2888,96	2883,31	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,253															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	286,753	21814,15	21653,47	21302,48	21302,83
23.03.2025	337,006	24770,65	24577,17	24191,44	24186,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:26:55