

#11498#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Пролетарская 37-39, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7042
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00233726
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	0,858	0,001	79,4	79,13	77,52	77,77	-0,25	24	0	0	72,2	61	11,21	0,6	0,4	-
27.04.2022	0,414	0,002	80,95	80,82	79,04	79,17	-0,13	24	0	0	72,7	67,4	5,3	0,6	0,4	-
28.04.2022	0,405	0,025	59,9	59,33	58,53	58,17	0,36	24	0	0	71,7	65,2	6,46	0,6	0,4	-
29.04.2022	0,456	0,026	52,56	51,91	51,37	50,98	0,39	24	0	0	71	62,6	8,32	0,6	0,4	-
30.04.2022	0,5	0,029	55,24	54,48	53,99	53,51	0,48	24	0	0	70,7	62	8,65	0,6	0,4	-
01.05.2022	0,457	0,027	58,17	57,51	56,83	56,42	0,41	24	0	0	71	63,4	7,55	0,6	0,4	-
02.05.2022	0,512	0,03	55,85	55,1	54,58	54,14	0,44	24	0	0	71,1	62,3	8,84	0,6	0,4	-
03.05.2022	0,443	0,04	53,48	52,61	52,28	51,65	0,63	24	0	0	70,8	63,1	7,68	0,6	0,4	-
04.05.2022	0,531	0,041	48,78	47,86	47,72	47,05	0,67	24	0	0	70,5	60,2	10,28	0,6	0,4	-
05.05.2022	0,467	0,025	61,24	60,63	59,85	59,48	0,37	24	0	0	71,3	64	7,33	0,6	0,4	-
06.05.2022	0,404	0,024	65,29	64,76	63,82	63,51	0,31	24	0	0	71,3	65,4	5,95	0,6	0,4	-
07.05.2022	0,53	0,019	65,36	64,76	63,86	63,58	0,28	24	0	0	71,2	63,2	8,01	0,6	0,4	-
08.05.2022	0,479	0,021	64,17	63,57	62,71	62,4	0,31	24	0	0	71	63,7	7,25	0,6	0,4	-
09.05.2022	0,438	0,027	59,55	58,89	58,21	57,78	0,43	24	0	0	71	64	7,03	0,6	0,4	-
10.05.2022	0,553	0,021	66,69	66,11	65,18	64,86	0,32	24	0	0	71,7	63,6	8,12	0,6	0,4	-
11.05.2022	0,515	0,024	72,17	71,52	70,53	70,17	0,36	24	0	0	71,4	64,5	6,9	0,6	0,4	-
12.05.2022	0,516	0,022	69,35	68,78	67,79	67,48	0,31	24	0	0	71	63,8	7,21	0,6	0,4	-
13.05.2022	0,394	0,023	68,77	68,24	67,22	66,9	0,32	24	0	0	71,2	65,6	5,53	0,6	0,4	-
14.05.2022	0,427	0,022	71,7	71,12	70,06	69,7	0,36	24	0	0	71,9	66,2	5,74	0,6	0,4	-
15.05.2022	0,485	0,019	67,14	66,58	65,62	65,3	0,32	24	0	0	71,5	64,4	7,03	0,6	0,4	-
16.05.2022	0,514	0,024	66,96	66,33	65,43	65,12	0,31	24	0	0	71,2	63,7	7,51	0,6	0,4	-
17.05.2022	0,53	0,029	62,87	62,16	61,45	61,02	0,43	24	0	0	71,1	63	8,14	0,6	0,4	-
18.05.2022	0,422	0,019	67,22	66,71	65,67	65,39	0,28	24	0	0	71,8	65,7	6,07	0,6	0,4	-
19.05.2022	0,472	0,012	72,47	72,08	70,83	70,71	0,12	24	0	0	71,3	64,8	6,52	0,6	0,4	-
20.05.2022	0,525	0,02	76,43	75,93	74,72	74,46	0,26	24	0	0	71,1	64,4	6,78	0,6	0,4	-
21.05.2022	0,481	0,026	67,27	66,6	65,77	65,35	0,42	24	0	0	70,9	64	6,87	0,6	0,4	-
22.05.2022	0,454	0,029	64	63,28	62,54	62,09	0,45	24	0	0	70,8	64,1	6,75	0,6	0,4	-
23.05.2022	0,49	0,025	67,98	67,33	66,45	66,07	0,38	24	0	0	70,7	63,8	6,97	0,6	0,4	-
Итого:	13,672	0	1820,96	1804,13	1779,57	1770,23	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,672															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	726,993	59740,61	60114,87	58296,14	59099,46
23.05.2022	740,665	61561,57	61919	60075,71	60869,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.05.2022 7:53:41