

#121665#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК  
Согласия 30, Калининград  
3370  
2134  
SKM-01  
33333  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т  | dM2, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.02.2025 | 9,03      | 349,7   | 347,7  | 24       | 0      | 75,5   | 53,2   | -           |
| 25.02.2025 | 8,52      | 330,1   | 328,2  | 24       | 0      | 73,3   | 51     | -           |
| 26.02.2025 | 8,47      | 338,9   | 337,6  | 24       | 0      | 72,8   | 51,2   | -           |
| 27.02.2025 | 8,52      | 368,8   | 367,7  | 24       | 0      | 71,4   | 51,4   | -           |
| 28.02.2025 | 8,22      | 339,8   | 338,3  | 24       | 0      | 71,6   | 50,7   | -           |
| 01.03.2025 | 8,81      | 339,7   | 338,3  | 24       | 0      | 74,4   | 52     | -           |
| 02.03.2025 | 8,8       | 348     | 346,5  | 24       | 0      | 74     | 52,2   | -           |
| 03.03.2025 | 8,43      | 349,6   | 348,1  | 24       | 0      | 72,2   | 51,3   | -           |
| 04.03.2025 | 8,1       | 349,2   | 347,6  | 24       | 0      | 71     | 51     | -           |
| 05.03.2025 | 8,19      | 355,8   | 354,3  | 24       | 0      | 71     | 51,1   | -           |
| 06.03.2025 | 8,17      | 365,3   | 363,7  | 24       | 0      | 70,9   | 51,6   | -           |
| 07.03.2025 | 7,91      | 363,7   | 362    | 24       | 0      | 70,8   | 52     | -           |
| 08.03.2025 | 7,93      | 362,3   | 360,7  | 24       | 0      | 70,7   | 51,8   | -           |
| 09.03.2025 | 7,96      | 362,9   | 361,3  | 24       | 0      | 70,9   | 52,1   | -           |
| 10.03.2025 | 7,91      | 379,4   | 377,7  | 24       | 0      | 71     | 53     | -           |
| 11.03.2025 | 7,88      | 358,7   | 357,1  | 24       | 0      | 71,3   | 52,2   | -           |
| 12.03.2025 | 7,99      | 360,8   | 359,3  | 24       | 0      | 71,6   | 52,5   | -           |
| 13.03.2025 | 8,58      | 368,8   | 367,2  | 24       | 0      | 74,2   | 54,2   | -           |
| 14.03.2025 | 8,76      | 358,7   | 357,1  | 24       | 0      | 75,7   | 54,7   | -           |
| 15.03.2025 | 9,17      | 359,8   | 358,3  | 24       | 0      | 77,2   | 55,3   | -           |
| 16.03.2025 | 9,22      | 359,1   | 357,6  | 24       | 0      | 76,8   | 54,6   | -           |
| 17.03.2025 | 9,15      | 354,2   | 352,7  | 24       | 0      | 77,5   | 55,3   | -           |
| 18.03.2025 | 8,86      | 362,1   | 360,4  | 24       | 0      | 75,6   | 54,5   | -           |
| 19.03.2025 | 8,52      | 361,8   | 360,2  | 24       | 0      | 73,7   | 53,4   | -           |
| 20.03.2025 | 8,22      | 360     | 358,3  | 24       | 0      | 72     | 52,3   | -           |
| 21.03.2025 | 8,01      | 364,2   | 362,6  | 24       | 0      | 71     | 52     | -           |
| 22.03.2025 | 8,14      | 366,8   | 365    | 24       | 0      | 71,6   | 52,5   | -           |
| 23.03.2025 | 8,19      | 372,3   | 370,7  | 24       | 0      | 71     | 52,1   | -           |
| Итого:     | 235,66    | 10010,5 | 9966,2 | 672      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 202,666   |         |        |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т     | dM2, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 23.02.2025 | 38289,599 | 2110462,11 | 2072637,2 | 157921,26 |
| 23.03.2025 | 38525,259 | 2120472,61 | 2082603,4 | 158593,26 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 14:47:24