

#84476#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Согласия 30, Калининград
3370
2134
SKM-01
33333
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2024	8,49	358,7	356,9	24	0	73,1	52,7	4,9
25.04.2024	8,34	366,5	364,5	24	0	72,4	52,8	6,4
26.04.2024	7,97	362,3	360,5	24	0	71	52,1	7,8
27.04.2024	7,77	371,9	369,8	24	0	70,9	52,9	12,1
28.04.2024	7,21	381,1	379,2	24	0	71	54,7	14,6
29.04.2024	6,32	384,7	382,7	24	0	71,2	57	16,9
30.04.2024	5,55	390,3	388,4	24	0	70,8	58,6	16,1
01.05.2024	5,32	351,7	350	24	0	70,5	57,7	-
02.05.2024	4,43	231,4	230,1	24	0	70,7	54,8	-
03.05.2024	2,09	160,9	159,8	24	0	70,2	59	-
04.05.2024	2,25	162,8	161,7	24	0	70,1	58,2	-
05.05.2024	2,16	168,3	167,3	24	0	70,8	59,7	-
06.05.2024	2,19	185,3	184,3	24	0	70,5	60,2	-
07.05.2024	2,18	233,5	232,4	24	0	70,3	62,3	-
08.05.2024	2,22	234,5	233,3	24	0	70,8	62,6	-
09.05.2024	2,18	234,4	233,2	24	0	70,7	62,7	-
10.05.2024	2,24	235,2	233,9	24	0	70,6	62,4	-
11.05.2024	2,29	235,4	234,1	24	0	70,6	62,2	-
12.05.2024	2,44	228,2	227	24	0	70,4	61,1	-
13.05.2024	2,27	227,9	226,8	24	0	70,6	62	-
14.05.2024	2,23	237,2	236	24	0	70,9	62,8	-
15.05.2024	2,22	231,5	230,3	24	0	70,9	62,6	-
16.05.2024	2,25	232,2	231,1	24	0	70,7	62,4	-
17.05.2024	2,2	232,8	231,7	24	0	70,5	62,3	-
18.05.2024	2,14	233,2	231,9	24	0	70,6	62,7	-
19.05.2024	2,21	230,6	229,5	24	0	70,3	62	-
20.05.2024	2,07	207,2	206	24	0	70,9	62	-
21.05.2024	2,1	228,1	227	24	0	70,7	62,8	-
22.05.2024	2,02	236,2	235	24	0	70,7	63,2	-
23.05.2024	2,07	245,5	244,2	24	0	70,9	63,6	-
Итого:	107,42	7819,5	7778,6	720	0	0	0	0
Гкал	92,38							

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2024	36793,019	2023910,01	1986504,7	150603,91
23.05.2024	36900,439	2031729,51	1994283,3	151323,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.05.2024 14:31:21