

#23961#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 30, Калининград
Номер абонента 3370
Порядковый номер 2134
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33333
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.06.2021	1,84	264,8	263,9	24	0	68,5	62,6	-
25.06.2021	1,88	263,3	262,3	24	0	68,9	62,8	-
26.06.2021	1,9	265,4	264,5	24	0	69,2	63,1	-
27.06.2021	1,99	263,5	262,6	24	0	68,8	62,3	-
28.06.2021	1,87	262,7	261,8	24	0	67,9	61,8	-
29.06.2021	1,87	264,1	263,1	24	0	68,7	62,7	-
30.06.2021	1,87	261,8	260,8	24	0	69	62,9	-
01.07.2021	1,84	260,4	259,5	24	0	69,1	63,1	-
02.07.2021	1,82	259	258	24	0	69	63	-
03.07.2021	1,85	261,9	261	24	0	68,6	62,5	-
04.07.2021	1,87	264,5	263,5	24	0	68,6	62,5	-
05.07.2021	1,84	260,9	260,1	24	0	68,8	62,8	-
06.07.2021	1,85	262	261	24	0	68,9	62,8	-
07.07.2021	1,81	263,1	262,2	24	0	68,7	62,8	-
08.07.2021	1,75	263,5	262,6	24	0	69	63,3	-
09.07.2021	1,75	263,4	262,5	24	0	68,9	63,2	-
10.07.2021	1,78	263,8	262,8	24	0	68,7	62,9	-
11.07.2021	1,8	263,9	263,1	24	0	68,4	62,5	-
12.07.2021	1,78	264	263,1	24	0	68,7	63	-
13.07.2021	1,7	264,6	263,6	24	0	68,6	63	-
Итого:	36,66	5260,6	5242	480	0	0	0	0
Гкал	31,527							

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.06.2021	30869,269	1689246,61	1652968,5	126764,38
13.07.2021	30905,929	1694507,21	1658210,5	127244,38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 15.07.2021 8:04:35
--