

#23949#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель	Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Адрес потребителя	Согласия 30, Калининград
Номер абонента	3370
Порядковый номер	2134
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	33333
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2021	6,7	411,1	409,7	24	0	69,5	55,5	-
25.10.2021	6,55	409,9	408,5	24	0	69,4	55,6	-
26.10.2021	6,59	416,4	415	24	0	69,9	56,3	-
27.10.2021	6,54	421,2	419,7	24	0	69,3	56	-
28.10.2021	6,64	424,6	423,2	24	0	69,4	55,9	-
29.10.2021	6,48	422,5	421	24	0	69,3	56,1	-
30.10.2021	6,54	421,6	420,1	24	0	69,2	55,9	-
31.10.2021	6,7	422,8	421,4	24	0	69,2	55,6	-
01.11.2021	6,5	420,7	419,2	24	0	69,2	55,9	-
02.11.2021	6,64	414,1	412,6	24	0	69,1	55,4	-
03.11.2021	6,58	416,1	414,7	24	0	69,4	55,8	-
04.11.2021	6,62	412,1	410,6	24	0	69,4	55,6	-
05.11.2021	6,67	413,5	412	24	0	69,1	55,2	-
06.11.2021	6,31	391,5	390,2	24	128	68,4	54,6	-
07.11.2021	6,89	406,9	405,6	24	0	69,2	54,7	-
08.11.2021	6,64	404,4	403,1	24	0	69,5	55,4	-
09.11.2021	7	396,5	395,5	24	0	72,5	57,4	-
10.11.2021	6,67	406	404,9	24	0	69,6	55,5	6
11.11.2021	6,81	407,6	406,7	24	0	69,8	55,4	-
12.11.2021	6,88	412,5	411,6	24	0	69,8	55,5	-
13.11.2021	6,97	410,7	409,7	24	0	71,6	57	-
14.11.2021	7,09	409,4	408,7	24	0	69,7	54,8	-
15.11.2021	6,78	402,5	401,7	24	0	69,7	55,2	-
16.11.2021	6,9	403,4	402,8	24	0	69,7	55	-
17.11.2021	6,72	404,6	403,9	24	0	69,5	55,2	-
18.11.2021	7,64	423,9	423,1	24	0	69,4	54	5
19.11.2021	8,16	447,6	446,9	24	0	69,6	53,9	-
20.11.2021	8,1	447,6	446,9	24	0	69,7	54,1	9
21.11.2021	8,16	443,4	442,3	24	0	69,3	53,5	6
22.11.2021	8,49	438,7	438	24	0	72,6	56	-
23.11.2021	8,3	443,7	442,2	24	0	71,8	55,7	-
Итого:	216,26	12927,5	12891,5	744	0	0	0	0
Гкал	185,982							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.10.2021	31213,239	1723573,61	1687155,1	129692,37
23.11.2021	31429,499	1736501,11	1700046,6	130436,36

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2021 7:22:18